

Gemeente Wassenaar
Wabo plantoetser implementatie omgevingswet
T.a.v.: **5.1.2e**

Roosendaal, 22 juni 2022

Naam: Baronielaan 2 Wassenaar, dakopbouw
Aanvraagnummer: 6788287
Referentiecode aanvrager: 1070
Kenmerk gemeente Wassenaar: -
Kenmerk Maters en De Koning: 22002-W178-002

Beste heer, mevrouw,

In opdracht van Gemeente Wassenaar zijn de ingediende constructieberekeningen en -tekening gecontroleerd.

Ontvangen stukken:

- Zie lijst van ontvangen / ingediende stukken van de datum 22 juni 2022, met nummer 22002-W178-002

Opmerkingen:

21-275, Constructie op hoofdlijnen, d.d. 17 maart 2022, Betaplus engineering:

21-275, Statische berekening, d.d. 23 mei 2022, Betaplus engineering:

21-275 W01, Constructieoverzichten + details, d.d. 23 mei 2022, Betaplus engineering:

- Geen opmerkingen mits een controle van de bestaande fundering t.g.v. de bijkomende belastingen uit de dakopbouw nog aanvullend wordt ingediend.

Nog in te dienen stukken:

Binnen 3 weken voor aanvang uitvoering:

- Controle bestaande fundering

Voor vragen of opmerkingen kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Berekeningen en tekeningen moeten bij de Gemeente Wassenaar ter goedkeuring worden ingediend.


Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Hoogachtend,
Ingenieursbureau Maters en De Koning,

5.1.2e

5.1.2e

Constructeur



MATERS EN DE KONING

INGENIEURS EN ADVISEURS

Vestiging Roosendaal:
Vestiging Capelle a/d IJssel:
www.matersendekoning.nl

Multatullilaan 8 | 4707 LZ Roosendaal | Tel. (0165) 524 524
Bisletweg 2 | 2905 AW Capelle a/d IJssel | Tel. (010) 258 1820
info@matersendekoning.nl

Naam : Baronielaan 2 Wassenaar
dakopbouw
Aanvraagnummer : 6788287
Referentiecode aanvrager : 1070
Kenmerk Maters en De Koning : 22002-W178-002
Datum : 22 juni 2022

Ontvangen	Ingediende stukken	Omschrijving	datum	Gecontroleerd		
				datum opm. 1	datum opm. 2	geen opm.

Betaplus engineering						
23-mrt-22	21-275	Constructie op hoofdlijnen	17-mrt-22	5-apr-22		22-jun-22 mits
16-jun-22	21-275	Statische berekening	23-mei-22			22-jun-22 mits
16-jun-22	21-275_W01	Constructieoverzichten + details	23-mei-22	5-apr-22		22-jun-22 mits