



Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. college van B & W

Postbus 10000
5420 DA Gemert

Postadres : Rotterdam-Rijn Pijpleiding
Afd. UTPA
Postbus 490
3190 AK Hoogvliet
Bezoekadres : Butaanweg 215
3196 KC Vondelingenplaat-Rt
Havennummer : 3045
Telefoon : 010 - 29 58 444
E-Mail : info@rrpweb.nl
Internet : www.rrpweb.nl

Handelsregister Rotterdam
inschrijvingsnr. : 27059206

Naam : W. ter Meer
E-Mail :
Doorkiesnr. : 010 - 29 58 444
Telefax : 010 - 29 58 499

Uw kenmerk : -
Datum : -

Ons kenmerk : BEH 2017 0586
Datum : 24 apr. 17

Onderwerp : Zienswijze partiele herziening Bestemmingsplan "Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2017"

Geachte mevrouw/mijnheer,

De N.V. Rotterdam - Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) exploiteert een tweetal hoge druk ondergrondse brandstofleidingen van nationaal belang^{*1} t.b.v. het transport van ruwe olie en olieproducten van het Europoort gebied via Venlo naar Duitsland.

^{*1} *Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 : "Bij nationaal belang gaat het om transport over langere afstand, waarbij vaak provinciegrenzen worden gekruist of de rijksgrens wordt overschreden."*

Buisleidingen vormen een vitale infrastructuur en leggen beperkingen op aan het functioneren van bestaande gebieden en nieuwe ontwikkelingen en in acht te nemen toetsings- en veiligheidsafstanden (het directe & indirecte ruimtebeslag).

Met zijn belemmeringen- en veiligheidszones maken buisleidingen met gevaarlijke inhoud deel uit van de ondergrondse openbare ruimte welke een goede regeling en een gepaste bescherming behoeft door deze in de ruimtelijke plannen op te nemen.

Het gebied van uw bovengenoemde bestemmingsplan word doorkruist door de in onderstaande tabel genoemde leiding(en) en/of heeft een raakvlak met de veiligheidszone(s) ervan.

Leiding	Max. druk	Categorie	Medium	Belemmerde strook ^{*2}	PR afstand ^{*2;3}	Invloeds-gebied ^{*2;3}
24" (ø600 mm)	62 bar	K1	Olie producten	5 m	45,2 m	73,8 m
36" (ø910 mm)	43 bar	K1	Ruwe olie	5 m	38,1 m	58,0 m

^{*2} *Afstanden gelden aan beide zijde van de leiding, gemeten vanaf de hartlijn.*

^{*3} *De veiligheidsafstanden zijn, indien meerdere waarden van toepassing zijn, opgegeven van minimale tot maximale waarden. De risicocontouren kunnen desgevraagd in shape-file worden toegeleverd.*

Rrp heeft zijn leidingen conform de BEVB in de loop van 2015 knelpuntvrij opgeleverd en de veiligheidsafstanden in een overleg per gemeente toegelicht. De veiligheidsafstanden voor RRP zijn locatie-afhankelijk waardoor binnen een gemeente of zelfs binnen een plangebied mogelijk meerdere afstanden gelden.

Aangezien bovengenoemde leiding(en) ons inziens onvolledig en/of (gedeeltelijk) onjuist in het bestemmings-plan is (zijn) opgenomen, verzoeken wij u om dat met onderstaande opmerkingen aan te vullen en/of te herstellen:

1 Toelichting hoofdstuk 3.1.3

In de paragraaf "Ruimtelijke onderbouwing" noemt u een veiligheidszone van 25 m¹ voor de 24"-RRP produktenleiding en een veiligheidszone van 33 m¹ voor de 36" ruwe olie leiding.

Een berekening in opdracht van RRP voor de generieke EV-waarden geeft een andere uitkomst voor de genoemde contouren. Hierom verzoeken we u deze berekende waarden, genoemd in bovenstaande tabel, in uw bestemmingsplan (tekst en plankaart) op te nemen

Met vriendelijke groeten

N.V. ROTTERDAM-RIJN PIJPLEIDING MAATSCHAPPIJ



(W. ter Meer)

Bijlage(n)

Kopie