gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 16456-2018

Onderwerp: Beleidskeuze notitie t.b.v. Gemeentelijk Watertakenplan

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2018;

gelet op de ;

Besluit

1. In te stemmen met het voorstel om maximaal 0,5 m3/h bedrijfsafvalwater per bedrijfslozing op de drukriolering te accepteren;
2. In te stemmen met het voorstel om bij **hinder** door water op straat geen maatregelen te treffen, bij **(water)overlast**, maatregelen te treffen in combinatie met reconstructiewerkzaamheden en bij **structurele waterschade** binnen twee jaar kosten efficiënte maatregelen te treffen om het risico op waterschade te beperken;
3. Particulieren op vrijwillige basis te laten afkoppelen bij vervanging van riolering en aanleg van een openbaar gescheiden systeem en dit te stimuleren door gerichte communicatie en een financiële prikkel;
4. Een waterbergingsnorm van 60 mm per m^2 verhard oppervlak te hanteren bij nieuwe ontwikkelingen;
5. Een afkoopregeling “waterbergingsfonds” voor waterberging mogelijk te maken voor (inbreidings)locaties waar geen technische mogelijkheid is om regenwater te bergen binnen de ontwikkeling en dit op te nemen in de gemeentelijke structuurvisie;
6. De aanleg en het gebruik van waterberging te borgen in het bestemmingsplan door het opstellen van voorwaardelijke gebruiksregels.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 27 september 2018.

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,