

Betreft: Vragen m.b.t. de overstort van rioolwater op de Rips langs de Heilige Geestlaan in het weekend van 4 en 5 juni

Raadslid: Jan Vroomans

VRAGEN:

A. Is het college bekend met het fenomeen dat bij zware regenbuien rioolwater in de Rips wordt gestort op deze locatie?

Ja.

B. Is het college bekend met de overstort van rioolwater in de Rips in het weekend van 4-5 juni?

Ja.

C. Heeft het college meldingen ontvangen van deze overlast?

Eén persoon heeft melding gemaakt van overlast.

D. Waarom is de Rips nog niet schoon gemaakt?

Dit komt door miscommunicatie tussen de gemeente en het waterschap, deze is nu gesignaleerd en de afspraken met betrekking tot reinigen na overstorten worden op korte termijn besproken en vastgelegd. Tot die tijd neemt de gemeente de leiding in het reinigen na een overstort, opdracht voor het reinigen van de Rips bij de Heilige Geestlaan is inmiddels uitgezet.

E. Wat is de oorzaak dat bij een zware regenbui rioolwater in de Rips stroomt?

Riooloverstorten zijn de nooduitlaten van de gemengde riolering. Riooloverstorten zijn alleen actief als het heel hard regent en de rioolbuizen zo vol zijn dat er niets meer bij kan. Dan loost het riool via deze overstorten het teveel aan water in vijvers, sloten en grachten. Dit komt maar een paar keer per jaar voor. Riooloverstorten zijn onmisbaar om ons te beschermen tegen schade door regenwater. Gemeenten en waterschappen proberen zo min mogelijk afvalwater via overstorten in het milieu te brengen. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen van de gemengde riolering.

Vroeger werd altijd gemengde riolering (voor zowel vuil- als regenwater) aangelegd, tegenwoordig is het gebruikelijker om een gescheiden stelsel (vuil en regenwater in aparte systemen) aan te leggen, in Gemert-Bakel is dit ook de standaard bij nieuwbouw en renovatieprojecten.

F. Welke acties zet het college uit om in de toekomst overstort van rioolwater in de Rips te voorkomen?

Door middel van het afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool neemt de druk op het gemengde riool tijdens zware regenbuien af. Dit kan door het aanleggen van gescheiden stelsels en/of het volledig afkoppelen van regenwater van de riolering. Hierbij kan het regenwater direct lokaal gebruikt worden (bijvoorbeeld voor infiltratie via een wadi om zo het grondwater aan te vullen), waardoor de gemeente ook klimaatbestendiger wordt.

Op dit moment wordt er voor de gehele gemeente een Hemelwaterstructuurplan opgesteld,

waarin een hemelwaterstelsel wordt ontworpen en maatregelen worden uitgewerkt voor locaties met extreme wateroverlast. Door deze aanpassingen aan het rioleringssysteem zal de druk op het gemengde systeem afnemen en zullen overstorten minder vaak voorkomen, volledig voorkomen is niet haalbaar.

G. Zijn er meer locaties in Gemert-Bakel waar een risico van overstort van rioolwater zoals in de Rips kan plaatsvinden?

Ja, in totaal zijn er in Gemert-Bakel 18 overstortlocaties van het gemengd riool, waarvan 10 in Gemert, 3 in Bakel en de overige kernen hebben er ieder 1.