

Technische vragen SP inzake waterleiding Goudasfalt – Gouderaksedijk 32

Januari 2020

Opsteller: Caroline Jansen

Inleiding

In oktober 2019 heeft Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door Goudse gemeenteraadsleden de situatie rond een waterleiding op het voormalige Koudasfalt-terrein bestudeerd.

Het terrein kent plaatselijk een verontreinigde bodem als gevolg van vroegere bedrijfsactiviteiten. Koudasfalt droeg het terrein over in verontreinigde staat met een afdekking van asfalt / beton over de gehele locatie. ODMH heeft bepaald dat in het kader van een goed beheer als gebruiksbeperking geldt: in stand houden van deze afdeklaag. Werkzaamheden door de afdeklaag moeten worden gemeld bij ODMH.

Tijdens de controle is het volgende geconstateerd.

De aanwezigheid van bestaande drinkwaterleidingen in combinatie met de bodemkwaliteit levert geen noodzaak op tot het treffen van sanerende maatregelen.

De aanvullende leidingen zijn verhoogd aangelegd boven het asfalt. Er hebben geen graafwerkzaamheden in de afdeklaag plaatsgevonden, zodat meldingen in het kader van de Wet bodembescherming niet vereist waren.

De aanleg van de aanvullende waterleiding levert vanuit het perspectief van de bodemkwaliteit geen risico's voor de menselijke gezondheid op.

Aanvullende vragen SP van 10 januari 2020 en antwoorden

Hoe moet de watervoorziening op Goudasfalt geregeld worden, overwegende dat waterleidingen niet bovengronds mogen of door vervuilde grond mogen lopen?

Een bestaande leiding in verontreinigde grond hoeft niet risicovol te zijn; in historische binnensteden is dit een bekend verschijnsel. Risico's treden alleen op bij bepaalde combinaties van leidingmateriaal en type verontreiniging. Aan de hand van de meldingen Wet bodembescherming toetst ODMH of er risico's te verwachten zijn.

Het leidingsysteem "achter de meter" is een verantwoordelijkheid van de afnemer. Of leidingen bovengronds mogen worden aangebracht hangt af van de aansluit- en leveringsvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf.

Drinkwaterbedrijf Oasen stelt dat bij significante wijzigingen aan de waterleiding de afnemer verplicht is zijn installatietekeningen door Oasen te laten controleren. Oasen beoordeelt of de installatie aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet.

Dit betreft dus private overeenkomst en afspraken, zonder een rol voor Gemeente of ODMH.

Wat wordt er gedaan aan reeds (al dan niet illegaal) aangelegde waterleidingen op Goudasfalt, die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen ?

Wij beschouwen het als een verantwoordelijkheid van de afnemer om er voor te zorgen dat gebruikers van het Goudasfalt-terrein veilig drinkwater kunnen tappen.

Oasen richt zich in haar inspectie met name op te warm of slecht doorstromend water. Oasen biedt haar afnemers in eerste instantie een instrument "Online zelfscan". Met de online zelfscan kan de afnemer controleren of apparaten volgens alle veiligheidseisen zijn aangesloten op de waterleiding. Deze scan is te vinden op inspectie.oasen.nl.

Wijzigingen van meer dan 10 meter waterleiding dient de afnemer volgens de aansluit- en leveringsvoorwaarden te melden aan Oasen. Oasen zal de installatietekeningen controleren op veiligheid.

Het is ons op dit moment niet bekend of de wijzigingen van oktober 2019 zijn gemeld aan het drinkwaterbedrijf. Indien niet dan zullen wij adviseren om dit alsnog te doen.