

Technische vragen

Van	Bram Talman - D66 Gouda
Datum vraag	17 april 2024
Onderwerp	Netcongestie en energietransitie
Commissiegriffier	Erwin Bok
<i>Datum antwoord</i>	<i>19 april 2024</i>

1	1. Als bedrijven zoveel duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld zon op dak, dat een zwaardere netaansluiting noodzakelijk is: is dit wel mogelijk als sprake is van netcongestie? Bij congestie is de maximale capaciteit van het stroomnet bereikt. Het komt zowel voor bij afname (gebruik) als teruglevering (opwek) van stroom. De congestie in Gouda-Noord (en bedrijventerrein Gouwespoor) is op afname. Stedin geeft aan dat teruglevering nog steeds plaats kan vinden. Ook is het nog steeds mogelijk om aansluitingen te verzwaren om teruglevering te faciliteren. Het huidige verbruik op afname kan in het huidige congestiegebied echter niet toenemen.
2	2. Als dat niet het geval is, heeft of onderzoekt Stedin mogelijkheden waardoor wel teruggeleverd kan worden? Zie het antwoord bij vraag 1.