

Datum : 26 oktober 2021
Aan : Partij voor de Dieren
Van : College van dijkgraaf en hoogheemraden
Betreft : Congestie elektriciteitsnet Utrecht
CC : Overige leden algemeen bestuur

DM nummer : 1816597

Door de fractie PvdD zijn vragen gesteld inzake RES (1.0) en de ambities die HDSR

Kent u het artikel [Elektriciteitsnet in Utrecht kan geen nieuwe zonne- en windparken meer aan | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl?](#)

Wat betekent dit met betrekking tot de RES (1.0) en de ambities die HDSR heeft met betrekking tot de opwekking van duurzame energie?

Hierna treft u de beantwoording aan door het college van de gestelde vragen, waarbij deze voor de leesbaarheid eerst cursief wordt herhaald.

Vraa26g: *Kent u het artikel [Elektriciteitsnet in Utrecht kan geen nieuwe zonne- en windparken meer aan | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl?](#)*

Antwoord: Wij kennen het artikel.

Vraag: *Wat betekent dit met betrekking tot de RES (1.0) en de ambities die HDSR heeft met betrekking tot de opwekking van duurzame energie?*

Antwoord: TenneT gaf begin september 2021 aan dat van het hoogspanningsnet van Gelderland en Flevoland de grens is bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. Dit geldt nu ook voor het TenneT hoogspanningsnet in Utrecht, wat onderdeel uitmaakt van het gedeelde hoogspanningsnet van de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd voor teruglevering, rekening houdend met de afgesproken projecten met hun gecontracteerde transportcapaciteit. De congestie ontstaat door teruglevering van lokaal opgewekte energie op het net.

Deze aankondiging van congestie in Utrecht betekent:

- Nieuwe initiatieven voor duurzame opwek van zowel bestaande als nieuwe klanten die vanaf 12 oktober een aanvraag doen voor transportcapaciteit voor teruglevering groter dan 3 x 80 Ampère kunnen we geen teruglevercapaciteit bieden. Geen wijziging voor klanten met wie Stedin al een overeenkomst heeft voor transportcapaciteit voor teruglevering.
- Klanten met een kleinverbruikaansluiting t/m 3x80 Ampère kunnen gewoon energie blijven terugleveren op het elektriciteitsnet en ook nieuwe aanvragen doen.
- Voor de RES-ambities in Foodvalley, Amersfoort en U16 vormt de planning van TenneT een kritisch pad om de gestelde ambities in 2030 te kunnen halen. Integrale samenwerking is dan ook noodzakelijk om werkzaamheden te kunnen versnellen en het vrij komen van nieuwe transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten.

Beantwoording schriftelijke vragen

ex art. 40 Reglement van Orde

Gevolgen HDSR

Voor de huidige projecten van HDSR heeft de nieuwe situatie geen gevolgen. Wat de effecten op toekomstige energieprojecten zijn, zal in samenwerking met de RES U16 partners (waaronder STEDIN) worden uitgezocht. Zodra meer duidelijk is, wordt het AB door het college hierover geïnformeerd.