

Schoolgebouwen in de gemeente Heerde					
Kern	Atlas leefomgeving - asbest	Verklaring kleurcode	Kennis asbest gemeente Heerde	Omschrijving	Correct ten opzichte van de atlas leefomgeving?
Heerde					
Noordgouw	Oranje	Asbest verdacht	-	-	Correct
Jenaplanschool Heerde	Oranje	Asbest verdacht	Asbest aanwezig	Dakbeschot, pantry, cv ruimte, boeidelen, kruipruimte, kelder, boeideel	Correct
MFA de Rhijnsberg - de Spreng -Het Talent	Groen	Asbestvrij	Leertijd gebouw geeft geen aanleiding tot verdenking van aanwezigheid asbest		Correct
MFA de Heerd - Kristal - Wereldwijs	Groen	Asbestvrij	Leertijd gebouw geeft geen aanleiding tot verdenking van aanwezigheid asbest		Correct
Horsthoekschool	Oranje	asbest verdacht	Asbest aanwezig	Zolderruimte en kruipruimte	Correct
Wapenveld					
Sprengen College	Geen kleur herkenning		Asbest aanwezig	CV ketel	Niet correct, zou in atlas leefomgeving oranje moeten kleuren
de Parel	Groen	Asbestvrij	Leertijd gebouw geeft geen aanleiding tot verdenking van aanwezigheid asbest		Correct
De Goede Herderschool	Geel	Geïnterviewd	Asbest gesaneerd	Destijds bekende asbest gesaneerd in 2007	Correct (NB: geen 100% garantie voor sanering alle in het gebouw aanwezige asbest)
Jan Ligthartschool	Oranje	Asbest verdacht	Asbest aanwezig	Gevelpaneel cv ruimte, speelruimte/documentatieruimte/ kamer schoolhoofd en golfplaten	Correct
Ds. Van Maasschool	Geel	Geïnterviewd	-	-	Correct
Veessen					
De Heemde - IJsselvallei	Geel	Geïnterviewd	Asbest aanwezig	Dakbedekking en cv ruimte deuren	Niet correct, zou in atlas leefomgeving oranje moeten kleuren