

ID	Onderwerp	Fractie	Vraag	Antwoord	Agendapunt
51	Afvoer via riolering Leeuwarderstraatwe g 222	CU	De goot zal bij voorkeur aangesloten worden op de riolering. Wat zegt het bouwbesluit hierover? Welke afkoppelingsmogelij kheden zijn er?	In artikel 6.15 Afvoer van hemelwater, lid 1 van het Bouwbesluit is opgenomen dat: een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening'. De NEN norm geeft bepalingsmethoden voor de gebouwriolering en de buitenriolering binnen de perceelsgrenzen ten aanzien van de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van de	Commissie ROM 09- 03-2023 6. Verklaring van geen bedenkingen vervangen stalgebouw Leeuwarderstraatwe g 222 Nieuwebrug

				dakuitmonding tot de ventilatietoevoeringen en buitenruimten. Dit bouwplan is – conform het raadsbesluit van 8 november 2012 – getoetst aan het Bouwbesluit 2012 volgens Heerenveens model. Dat houdt in dat het bouwplan alleen op de onderdelen constructieve veiligheid, brandveiligheid en, van het onderdeel gezondheid, alleen luchtverversing (ventilatie) en geluid van buiten bij nieuwbouw is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk om zijn bouwplan te	
--	--	--	--	--	--

				laten voldoen aan de andere eisen uit het Bouwbesluit 2012. Naast het afvoeren van hemelwaterafvoer via het riool wordt er tegenwoordig steeds vaker gekozen voor het afkoppelen van regenwater om het water op eigen terrein te benutten (infiltratie). De afgekoppelde regenpijp kan worden aangesloten op bijvoorbeeld een regenton of infiltratiekratten onder de grond. De keuze op welke wijze het hemelwaterafvoer wordt afgevoerd ligt bij de initiatiefnemer, maar moet vanzelfsprekend	
--	--	--	--	---	--

				voldoen aan het Bouwbesluit.	
--	--	--	--	---------------------------------	--