

ID	Onderwerp	Fractie	Vraag	Antwoord	Agendapunt
78	Afstand tot spoor	D66	In de uitleg van de locatiekeuze wordt gesteld dat er volgens bestaande regelgeving voldoende afstand moet worden gehouden tot het spoor. 1. Wat is die voorgeschreven minimum afstand tussen spoor en middenspanning regelstation? 2. Wat is de afstand van het spoor naar locatie 2?	1. Dit is 30 meter vanaf het aardpunt van het station (ligt altijd op het stationsterrein). 2. Circa 34 meter. Locatie 2 is echter uit het zoekgebied gevallen aangezien deze niet haalbaar is omdat het niet mogelijk is de locatie te bereiken met gestuurde boringen. De kabels kunnen dus niet aangelegd worden naar het station.	Commissie ROM 08-06-2023 7. Vaststellen bestemmingsplan Regelstation Akkrum Oost
77	Locatiekeuze - locatie 6	D66	In de reactienota wordt aangegeven dat locatie 6 is afgefallen omdat deze locatie lastig te bereiken is met kabelinfrastructuren en het moeilijker is om in de toekomst extra kabels aan te sluiten. Wat	Locatie 6 is lastig te bereiken met op- en afgaande kabelverbindingen aangezien deze via gestuurde boringen plaats moeten vinden. Gestuurde boringen zijn qua impact op de omgeving groter,	Commissie ROM 08-06-2023 7. Vaststellen bestemmingsplan Regelstation Akkrum Oost

			betekent 'lastig te bereiken en moeilijker om aan te sluiten' concreet? Wat is de impact als we toch voor locatie 6 kiezen?	gezien de overlast. Daarnaast zijn gestuurde boringen gezien de afstanden en de kruising met de snelweg en de spoorweg veel kostbaarder dan kabelverbindingen die in een sleuf aangelegd kunnen worden.	
76	Locatiekeuze - Locatie 5	D66	In de reactienota wordt aangegeven dat locatie 5 is afgefallen omdat deze locatie lastig te bereiken is met kabelinfrastructuren. Wat betekent 'lastig te bereiken' concreet? Wat is de impact als we toch voor locatie 5 kiezen?	Zie toelichting locatie 6. Aanvullend hierop moeten de gestuurde boringen ook nog via een watergang, een industrieterrein en een woonwijk aangelegd worden. Locatie 5 zal zelfs dus nog tot meer overlast voor inwoners leiden en nog kostbaarder zijn.	Commissie ROM 08-06-2023 7. Vaststellen bestemmingsplan Regelstation Akkrum Oost
75	Bestaande regelstation	D66	Wordt het bestaande regelstation aan de	Nee deze blijft op dit moment in werking, omdat deze	Commissie ROM 08-06-2023 7. Vaststellen

			Lange Miente 1 na voltooiing van het nieuwe regelstation verwijderd?	momenteel nog een functie heeft in het bestaande netwerk. Op termijn zal Liander beoordelen of de locatie verlaten kan worden of gebruikt kan worden voor andere doeleinden ten behoeve van de energie-infrastructuur.	bestemmingsplan Regelstation Akkrum Oost
--	--	--	--	--	--