

	Kalkzandsteen		Isolatie PIR
	Metselwerk		Isolatie minerale wol
	Vertikale houten latten op stijl en regelwerk		Verwijderbare metalisluiddwand
	Prefab beton		
	Ruimte voorzien van rookmeider conform NEN 2555		
	Handbrandblusser met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor de brandklassen A en B.		
	Weerstand rookdoorgang R200 twee richtingen, conform NEN 6075		
	Weerstand rookdoorgang Ra t twee richtingen, conform NEN 6075		
	Weerstand rookdoorgang R200 een richting, conform NEN 6075		
	Weerstand rookdoorgang Ra een richting, conform NEN 6075		
	Brandwerende zelfsluitende deur met vrijopdranger		
	Extra beveiligde vluchtroute voorzien van noodverlichting		
	Vluchtrouteaanduiding		
	60 minuten WBDBO		

- Kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat.
- Constructieve voorzieningen conform Bouwbesluit
- De hoofdgraadconstructie bezit een brandwerendheid van 90 minuten
- Opgave in hetkenmerk: min. (min) 1000+ v.w.
- Bouwen met opbouw van een draagvlakveilig uitsluitend d.m.v. afsluiting; n.b. (min) 850 + v.w.
- Constructieve eisen doorvalbeveiligingen volgens opgave constructuur
- Brandwerendheid volgens Bouwbesluit (in daarin verwezen NEN's)
- Niet-inontrekkende ruimtelijke in de woningen volgens NEN 2555
- Afwijking/materiaalgebruik extra/bevestigingsvluchtroute conform NEN 617
- Aanvullende voorzieningen conform rapport brandveiligheidsadviseur
- Begrijping volgens NEN 2608 en NEN 3569, eigen constructieve oplossingen
- Trappen volgens Bouwbesluit. Afsluiting / leuning van m. (min) 800 + max. 1000+, gemeten boven de voorkant van een trap, tenzij anderszins vastgesteld
- Dakbevestigingsvoorzieningen conform geldende eisen n.t.b. i.o.m. leverancier.
- Wastafels en materialen vloer, wanden en plafonds in sanitaire ruimtes conform Bouwbesluit
- De detaillering is ongedifferentieerd uitgevoerd
- Integratie toegankelijkheid volgens Bouwbesluit
- Inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit (NEN 5087 / NEN 5096)
- Bereikbare gedeeltes voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2
- Elektrische installaties volgens n.l.b., minimaal conform NEN 1010
- Warmwatervoorziening volgens NEN 1087 en NEN 1009
- Warmwatervoorziening volgens Bouwbesluit
- Meksterkasten volgens NEN 2768
- Verlichting volgens Bouwbesluit en NEN 1087; alle verblijfsruimtes zijn in de gevel voorzien van te openen delen (spuivoorziening), conform rapport adviseur
- Daglicht volgens Bouwbesluit
- Overige bouwbesluitebrekeningen volgens rapportage adviseur

Amsterdam 219 - 223
9 CK Amsterdam
(0)20 7855868
@mokearchitecten.nl

1711-5-11-01

omschrijving	datum	status
	20-03-2023	definitief
	16-10-2023	definitief