

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------|
|  | Kalkzandsteen |  | Isolatie PIR |
|  | Metselwerk |  | Isolatie minerale wol |
|  | Vertikale houten lat |  | Verwijderbare metalen stuw |
|  | Prefab beton | | |
|  | Ruimte voorzien van rookmelder conform NEN 2555 | | |
|  | Handbrandblusser met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor de brandklassen A en B. | | |
|  | Weerstand rookdoorgang R200 twee richtingen, conform NEN 6075 | | |
|  | Weerstand rookdoorgang Ra 1 weë richtingen, conform NEN 6075 | | |
|  | Weerstand rookdoorgang R200 een richting, conform NEN 6075 | | |
|  | Weerstand rookdoorgang Ra een richting, conform NEN 6075 | | |
|  | Brandwerende zelfsluitende deur met vrijloopdranger | | |
|  | Extra beveiligde vluchtroute voorzien van noodverlichting | | |
|  | Vluchtrouteaanduiding | | |
|  | 60 minuten WBDDBO | | |
|  | 30 minuten WBDDBO | | |
|  | PV paneel specificatie of opgave adviseur | | |
| *30 | Gevelopening van binnen naar buiten 30 minuten brandwerend (EW-30) | | |
| # | Gevelopeningen inbraakwerend (deelsklasse 2 conform NEN 5807 / NEN 5096 (zie gevase 2 | | |
| LS | Deur in vluchtrichting te openen zonder gebruik van een los voorwerp | | |
|  | De BV worden voorzien van noodverlichting | | |
|  | Koelkast |  | Kookplaat |
|  | Wasmachine en -droger |  | Warmtepomp |
|  | Warmtepomp |  | Verdelers vloerverwarming |

This architectural section drawing illustrates a three-story building with a brick facade. The drawing includes a grid system with vertical lines numbered 1 through 7 and horizontal lines labeled with floor levels: 0000 - P (begane grond), 3000+P (verdieping 1), 6000+P (verdieping 2), 9000+P (verdieping 3), and 12000+P (dak). The building features a series of rooms with large windows and doors, and a central staircase. A section of the building is shown in cross-section, revealing the interior structure and a sloped roof. The drawing is detailed with dimensions and labels for various components, including walls, floors, and structural elements.

- Kiemen en materialen volgens kleur- en materiaalstaat.
- De afbouw van voorzieningen conform rapport opgraving constructuur.
- De hoofd draagconstructie bestaat uit brandwerendheid van 90 minuten.
- Borstelingen en hekken met min. (min) 1000+ vloer d.m.v.
- Kozijnen met te openen: doorvaalend uitgevoerd d.m.v. afbouw.
- Constructie van min. (min) 850+ vloer d.m.v. afbouw.
- Constructieve eislen doorvaalbeveiligingen volgens opbouw constructuur.
- Brandwerendheid volgens Bouwbesluit (en daarin verwezen NEN 255)
- Niet-ioniserende rookmelders in de woningen volgens NEN 255
- Wegvoeren/materiaalgebruik extrabeveiligde vluchtroute conform NEN 255
- Asanullevende voorzieningen conform rapport brandveiligheidsadvies
- Beglazing volgens NEN 2608 en NEN 3569, eislen constructieve eislen
- Trappen volgens Bouwbesluit, Afslachding / leuning van min. (min) 800+ en max. 1000+, gemeten boven de voorkant van een trap.
- Dakbeveiligingsvoorzieningen conform de eislen van n.b. i.o.m. leverancier.
- Waterpomp materialen vloer, wanden en plafonds in sanitaire ruimten conform Bouwbesluit
- De detaillering is ongedetaliereerd uitgevoerd in afbouw
- Inbouw toegankelijkheid volgens Bouwbesluit
- Intravoordebeveiliging volgens NEN 5087 / NEN 5096)
- Bereikbare gedeeltes voldoen aan intravoordebeveiligingsklasse 2
- Elektriciteitsvoorzieningen n.b. minimaal conform NEN 1010
- Waterleiding voorzieningen conform NEN 1010
- Warmtevoorziening volgens Bouwbesluit
- Meerkesten volgens NEN 2768
- Gevels voorzien van brandwerendheid volgens NEN 1087 en NEN 1087 alle verbluifruimtes zijn in de gevel voorzien van te openen deuren (spuivoorziening), conform rapport adviseur
- Daklicht volgens Bouwbesluit
- Overige bouwbesluisberekningen volgens rapport adviseur



Veemarkt 219 - 223
1029 CK Amsterdam
+31 (0)20 7855868
info@mokearchitecten.nl

