


Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder bouw 4 woningen perceel naast Utrechtseweg 43

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

overwegende,

- dat uit het akoestisch onderzoek van Cauberg Huygen (Utrechtseweg 43 Hilversum) van 22 augustus 2019 met referentie 01622-51589-02, blijkt dat:
 - o de hoogste geluidbelasting op de gevels van de 4 nieuwe woningen vanwege de Utrechtseweg 58 dB bedraagt, inclusief aftrek ex art. 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee overschreden;
 - o De maximale ontheffingswaarde van 63 dB (hogere waarde) wordt niet overschreden.
 - o De nieuwe woningen als volgt zijn gesitueerd en aangeduid, zie onderstaande afbeelding.



- dat gezien is of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen:
 - o dat geconcludeerd is dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren of dat maatregelen daartoe op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of vervoerskundige aard stuiten;
 - o dat met het oog op het woon- en leefcomfort het in dit geval niet gewenst is dove gevels toe te passen op deze locatie.
- dat voor de vier nieuwe woningen hogere waarden verleend zouden moeten worden conform onderstaand overzicht:
 - Woning A maximaal 58 dB Lden.
 - Woning B Maximaal 52 dB Lden.
 - Woning C Maximaal 52 dB Lden.
 - Woning D Maximaal 57 dB Lden.
- De geluidbelasting ten gevolge van het spoorwegtracé Utrecht – Hilversum is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.
- dat het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken waaronder het akoestisch rapport van tot en met(6 weken) ter inzage heeft gelegen;
- dat gedurende deze termijn wel / geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn ingediend.

Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder

b e s l u i t e n

- voor de realisatie van vier nieuwe woningen op het perceel naast Utrechtseweg 43 hogere waarden te verlenen vanwege de geluidsbelasting van het wegverkeer van de Utrechtseweg conform onderstaand overzicht:
 - Woning A maximaal 58 dB Lden.
 - Woning B Maximaal 52 dB Lden.
 - Woning C Maximaal 52 dB Lden.
 - Woning D Maximaal 57 dB Lden.
- dat op grond van het Bouwbesluit een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij nieuwe woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd dient te worden;
- dat bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering rekening wordt gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen vanuit het akoestisch onderzoek.

Hilversum, december 2019
burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris,
D. Emmer

burgemeester,
P.I. Broertjes