

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc. college van B en W
cc. pers

DATUM 20 september 2021
ZAAKNUMMER 1042505
BEHANDELD DOOR Frances van Kooten
TELEFOON (035) 629 2364
UW KENMERK

BIJLAGEN 1

BETREFT Beantwoording ex artikel 41 vragen RVO Hart van Hilversum HvH aangaande "Bluswaterwagens voor Hilversum en de regio?"

Geachte raads- en commissieleden,

De fractie van Hart voor Hilversum in de gemeenteraad van Hilversum heeft op 21 juli 2021 vragen gesteld aan het college aangaande vervoer gevaarlijke stoffen. De beantwoording van de vragen heeft in samenspraak met de Regionale brandweer plaatsgevonden. Met deze collegebrief worden de vragen beantwoord.

1. *Kunt u ons de conclusies over structurele oplossingen, die u met Vitens bereikt heeft, doen toekomen? Als deze nog niet beschikbaar zijn: waarom niet, verwacht u deze nog wel te bereiken en wanneer kunt u ze wel aan de raad doen toekomen?*

Vanuit Vitens is een overzicht aangeleverd van brandkranen waarvan de capaciteit minder is dan de vastgestelde norm. N.a.v. deze lijst zijn er gesprekken tussen de gemeente, Vitens en de brandweer geweest. Een aantal knelpunten is ondertussen opgelost, o.a. door renovaties (vervroegd) uit te voeren. Er is echter nog een aantal locaties waar de capaciteit niet voldoende is. De brandweer heeft voor deze situaties tijdelijke organisatorische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende bluswater beschikbaar is. Hierover bent u al geïnformeerd door de Collegebrief Bluswatervoorziening van 4 maart 2021 (kenmerk: 727458).

Op dit moment wordt de door de regionale brandweer de impact van de regionale visie bluswatervoorziening voor de regio bepaald. Als dit is afgerond wordt de visie bluswatervoorziening inclusief de impactanalyse in het najaar aangeboden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Daarna worden de vervolgstappen richting Vitens bepaald.

2. *Het is goed dat de Veiligheidsregio met spoed aan de slag is gegaan met een regionale visie bluswatervoorziening. April 2021 werden de eerste resultaten verwacht. Het is nu juli 2021. Kunt u ons de eerste resultaten sturen? Zo nee, wanneer dan?*

Volgens afspraak is door de brandweer in de eerste helft van het jaar een concept regionale visie bluswatervoorziening opgesteld. Het veiligheidsbestuur is recent geïnformeerd over de stand van zaken.

De visie is gebaseerd op de landelijke handreiking en goede ervaringen uit andere regio's. In de visie staat beschreven welke bluswaterbehoefte de brandweer in verschillende scenario's heeft en op welke wijze de bluswatervoorziening ingeregeld zou moeten worden.

Op dit moment wordt de impact van de visie voor de regio bepaald. Als dit is gebeurd wordt de visie met de impact in het najaar aangeboden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Wij zullen u actief informeren over de inhoud van de visie en de impact daarvan.

3. *Graag ontvangen wij op hoofdlijnen enig inzicht in de omvang van het huidige probleem met de bluswatervoorziening in Hilversum. Graag per wijk een overzicht van het aantal brandkranen dat aanwezig is en daarvan het aantal brandkranen dat onvoldoende bluswatercapaciteit levert.*

De bluswatervoorziening is in het grootste deel van de gemeente Hilversum op orde. In Hilversum zijn er ongeveer 1.650 bluskransen, waarvan 107 niet voldoen aan de minimale levering van bluswater. In de woonwijken Boomburg, Raadhuiskwartier en Trompenberg achter het Mediapark zijn de meeste knelpunten. Verder zijn op elke locaties verspreid door de gemeente heen een aantal brandkranen en soms meerdere brandkranen naast elkaar die niet voldoen aan de minimale eisen.

Astronomische buurt	1	Noord	4
Bloemenkwartier Noord	1	Raadhuiskwartier	15
Boomburg	13	Schilderskwartier	1
Buitengebied	4	Schrijverskwartier	1
Erfgooiersbuurt	2	Trompenberg Noord	11
Geuzenbuurt	9	Trompenberg Zuid	5
Havenstraatbuurt	1	Van Riebeeckkwartier	1
Johannes Geradtswegbuu	1	Villaparken	30
Liebergen	2	West Indiekwartier	4
Mediapark	1	Totaal	107

Figuur 1. Aantal brandkranen met verminderde bluscapaciteit per wijk

4. *Over hoeveel waterwagens beschikt Hilversum cq. de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek nu en met welke capaciteit? Waar staan de waterwagens opgesteld?*

Brandweer Gooi en Vechtstreek beschikt over twee wagens die aanvullend op de standaard hoeveelheid in de tankautospuiten aanvullend bluswater kunnen vervoeren:

- Post Bussum, een haakarmvoertuig met waterbak met 6000 liter;
- Post Laren, een schuimbluscontainer met 5000 liter water.

Daarnaast staat op post Huizen het groot watertransport systeem wat binnen één uur na alarmering 8.000 liter per minuut over een afstand van drie kilometer kan transporteren. Dit systeem maakt gebruik van open water (vijvers of kanaal).

5. *Wat ziet u op dit moment als risico's nu de bluswatervoorziening in Hilversum niet volledig op orde is?*

De brandweer heeft preventief tijdelijk extra maatregelen genomen. Dit betekent dat in de betreffende gebieden bij een woningbrand de brandweer met twee bluseenheden ter plaatse gaat. De eenheden zijn op de hoogte van de problematiek en afhankelijk van de informatie die men krijgt kan men verder opschalen. Hiermee wordt het risico verkleind. Dit is, echter geen structurele oplossing.

6. *Graag zou Hart voor Hilversum uiterlijk in de commissievergadering van oktober een voorstel van het college bespreken over de verbetering van de bluswatervoorziening in Hilversum en in de regio en de eventuele extra investeringen die daarvoor nodig zijn, zodat deze in november in de Begroting 2022*

kunnen worden meegenomen. Ziet u dat ook als een goede en haalbare route voor een gedegen bespreking van dit belangrijke veiligheidsonderwerp?

Zoals eerder aangegeven is de regionale brandweer bezig met een impact-analyse voor de regio. In het najaar wordt deze samen met de visie bluswatervoorziening aangeboden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Voor de behandeling van de begroting 2022 komt dit te laat. Dit betekent indien er financiële gevolgen zijn deze meegenomen moeten worden via de kadernota of er zal hiervoor een aparte wijziging worden ingediend.

De regionale brandweer heeft aangegeven dat zij graag een keer een toelichting wil geven in een commissievergadering om in dit zeer complexe dossier duiding te kunnen geven.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes