

Aan de gemeenteraad  
cc college van B en W  
cc pers

DATUM 7 april 2022  
ZAAKNUMMER 1105767  
BEHANDELD F.G. van Kooten  
DOOR  
TELEFOON (035) 629 2364  
UW KENMERK

BIJLAGEN

BETREFT Beantwoording art. 41 vragen van HvH "toekomstbestendige bluswatervoorziening".

Geachte raads- en commissieleden,

De fractie van de Hart van Hilversum (DH) heeft op 21 februari 2022 vragen gesteld aan het college inzake de stand van zaken m.b.t. de realisatie van een toekomstbestendige bluswatervoorziening. Met deze collegebrief worden de vragen beantwoord.

Hart van Hilversum heeft de volgende vragen *-in cursief-* aan het college gesteld. Daaronder vindt u onze beantwoording.

1. *Kunt u aangeven welke aantallen nu juist zijn en dan gesplitst naar brandkranen met een capaciteit van 30 resp. 60 kubieke meter/uur, die (nog) niet op orde zijn?*  
Naar aanleiding van de [oplegnotitie](#) heeft het drinkwaterbedrijf Vitens, op verzoek van de gemeente Hilversum en de regionale brandweer, opnieuw capaciteitsmetingen uitgevoerd. Hierbij zijn niet alleen de brandkranen met 30 m<sup>3</sup> per uur doorgemeten maar ook de locaties waar de regionale brandweer een minimale eis van 60 m<sup>3</sup> per uur stelt. In Hilversum waren 108 brandkranen die minder dan 30 m<sup>3</sup> per uur gaven. Na diverse werkzaamheden door Vitens zijn er 38 knelpunten opgelost. In Hilversum waren 83 brandkranen die minder dan 60 m<sup>3</sup> per uur gaven. Na diverse werkzaamheden door Vitens zijn er 24 knelpunten opgelost.
2. *Wat zijn de conclusies van het gesprek over structurele oplossingen vanuit en samen met Vitens in het kader van de contractueel overeengekomen bluswatercapaciteit en kunt u deze met de Raad delen?*  
Vitens heeft een aantal maatregelen getroffen zoals het vervangen van brandkranen en waterleidingen en het doorspoelen van waterleidingen. Hiermee zijn een aantal verbeteringen ten aanzien van de bluswatercapaciteit doorgevoerd. Er blijven echter een aantal probleemgevallen over. Momenteel zijn we met Vitens en de regionale brandweer in gesprek over de laatste meetgegevens. Op basis van die resultaten zal de regionale brandweer een advies opstellen en zullen wij samen met de regionale brandweer en Vitens een plan van aanpak maken. Wij hebben bij de regionale brandweer erop aangedrongen om snel met een advies te komen.

3. *Wanneer wordt de Raad geïnformeerd over de vastgestelde regionale visie bluswatervoorziening en de impact daarvan?*

U wordt zo snel mogelijk, namelijk zodra de regionale brandweer haar analyse en advies klaar heeft, geïnformeerd. Wij verwachten deze in april 2022 te ontvangen.

4. *Wordt de financiële en overige impact van de genoemde visie verwerkt in de komende Voorjaarsnota 2022?*

Helaas komt het advies van regionale brandweer te laat om nog meegenomen te kunnen worden met de voorjaarsnota. Ons streven is wel om dit mee te nemen bij de begroting over 2023. Zodra het advies er is zal, indien nodig, een voorstel voor financiële middelen aan de raad worden voorgelegd.

5. *Waarom zijn de twee genoemde (en onderstreepte) thema's weggelaten en heeft het AB van de VRGV deze ook niet opgenomen en uitgewerkt in het genoemde visiedocument van de VRGV?*

Bij 'vitale infrastructuur' gaat het over de uitval hiervan. Dit kan ook een technische oorzaak hebben en het kan iets anders zijn dan brand. Op het terrein van het ziekenhuis en het Media Park zijn voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig.

Bij 'verkeer en vervoer' gaat het o.a. over het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de bluswatervisie zijn 4 basisscenario's uitgewerkt. Naast deze 4 basisscenario's zijn er specifieke scenario's waar maatwerk voor noodzakelijk is. Een aantal jaar geleden heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de bluswatervoorzieningen langs het spoor. Deze blusvoorzieningen zijn niet specifiek benoemd maar zijn wel meegenomen. De brandweer heeft ook nog een groot aantal middelen voor het grootschalig optreden waarbij specifieke eenheden beschikbaar zijn voor bluswater. Dit staat wel beschreven in de bluswatervisie.

6. *Wordt door of namens Hilversum reeds aan een implementatieplan voor het realiseren van een toekomstbestendige bluswatervoorziening gewerkt?*

Er is regelmatig overleg op ambtelijk niveau met de regionale brandweer en Vitens. Regelmatig ontvangen wij nieuwe gegevens van Vitens. Op dit moment zijn wij in afwachting van een advies van de brandweer op de laatste gegevens van Vitens die half februari zijn aangeleverd. Wij wachten op het advies van de regionale brandweer in deze. Zodra dat advies er stellen wij een implementatieplan op voor het realiseren van een toekomstbestendige bluswatervoorziening. Deze zullen wij de raad doen toekomen.

7. *Zo ja, zoekt u daarbij de samenwerking met de andere regiogemeenten en – in voorkomend geval – met gemeenten van andere (nabije) veiligheidsregio's, zoals Utrecht, waar men al een stap verder is? Zo neen, waarom niet?*

In de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 1 december 2021 is op verzoek van de burgemeester van Hilversum afgesproken dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor de aanpak van de eigen knelpunten op het gebied van bluswater, en dat elke gemeente ook een eigen tijdspad kan kiezen. Als gemeente Hilversum hebben wij al stappen gezet en veel voorwerk gedaan, hetgeen we graag een voortvarend vervolg geven. Wij wachten op advies van de regionale brandweer.

8. *Wanneer kan een implementatieplan voor het realiseren van een toekomstbestendige bluswatervoorziening in Hilversum aan de Raad worden voorgelegd?*

Zodra wij hierover advies hebben ontvangen van de regionale brandweer kan een implementatieplan voor het realiseren van een toekomstbestendige bluswatervoorziening worden opgesteld. Ons streven is om een implementatieplan in de zomer 2022 op te stellen.

9. *Wanneer geeft de Regionale Brandweer een keer een toelichting in een Commissievergadering (of in een Beeldvormende Sessie ter zake) om dit zeer complexe dossier duiding te geven?*

U als raad gaat over de agendering en (daarmee in het verlengde) het uitnodigingsbeleid van uw commissievergaderingen. De regionale brandweer heeft aangeboden graag een toelichting te willengeven. Als de raad dit wenst, dan kunnen we een beeldvormende sessie organiseren, waarbij de regionale brandweer het dossier van duiding kan voorzien.

*10. Is de operationele informatievoorziening over de bluswatervoorziening voor de eenheden op straat (in dit geval in het bijzonder in Hilversum) geïmplementeerd en op orde?*

Ja.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,  
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top