

RAADSVRAAG



Nr: SV 15-40

Datum: 20 april 2015

Vraag artikel 38 Reglement van Orde

Indiener: Pro Krimpenerwaard/Ad Struijs/Paul Schuijff

Onderwerp: MFA (Multi Functionele Accommodatie) te Schoonhoven

Vragen:

1. Worden de leden van de commissie/raad nog betrokken bij de officiële openingshandeling?
2. Het lijkt ons een goede zaak deze opening te laten verrichten door de oud wethouder Peter Matheij die dit project eindelijk van de grond heeft gekregen. Hoe kijkt het college hier tegenaan?
3. Worden er nog bouwkundige c.q. akoestische maatregelen getroffen ten behoeven van de geluidsoverlast (hoge c.q. zware bromtoon) van de op de daken aangebrachte ventilatiekanalen?
4. Worden er nog maatregelen getroffen om de op de daken aangebrachte ventilatiekanalen aan het zicht te onttrekken?
5. Voldoet de MFA aan al het gestelde zoals is omschreven in het "prestatie bestek" ?

Toelichting:

Voor zover wij hebben begrepen is of wordt de MFA te Schoonhoven opgeleverd. De leden van de commissie/raad zijn hierbij nog niet betrokken.
Het aanzicht van de MFA wordt o.a. nogal ontsierd door de op de daken aangebrachte ventilatiekanalen. Vaak worden in soortgelijke gevallen voorzieningen getroffen om deze kanalen aan het zicht te onttrekken


Antwoord college:

1. Op zaterdag 27 juni zal er een open dag worden georganiseerd waar raadsleden voor worden uitgenodigd.
2. De nieuwe portefeuillehouder opent namens de gemeente. Uiteraard wordt de oud portefeuillehouder uitgenodigd voor de opening.
3. Wat nu zichtbaar is op het dak, is de uitlaat en inlaat van de installaties. De uitlaat is daarbij voorzien van een grote demper die voorkomt dat de woningen hinder ondervinden van de uitstroom. Alle installaties zelf zijn in de bouwmassa opgenomen.
4. Nee.
5. Op het punt van de installaties hebben wij geëist dat de installaties visueel in de bouwmassa worden opgenomen. De uit- en inlaat en de genoemde demper zijn nu het enige wat van de installaties zichtbaar is, dat wijkt licht af van het prestatiebestek. De afwijking achten wij aanvaardbaar.

De opdrachtnemer toont nog via een aantal keuringsdocumenten en de revisiestukken aan of het gebouw nu aan het programma van eisen en de in de loop van het proces gemaakte afspraken voldoet.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,



mw. mr. M. Plantinga



mr. T.P.J. Bruinsma