

RAADSVRAAG

Nr: SV20-032

Datum: 1 mei 2020

Technische vraag

Indiener: Pro Krimpenerwaard

Onderwerp: Ontgrenzen gebied Haastrecht/Bilwijk



Toelichting:

Nader onderzoek m.b.t. het ontgrenzen van de locatie Haastrecht/Bilwijk ten behoeve van woningbouw i.p.v. natuurgebied (volgens aangenomen amendement d.d. 5 maart 2019) is nog een obstakel gevonden. Het obstakel betreft een DPO leiding (Defensie Pijpleiding Organisatie).

Zie: <https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaar?bookmark=4959f03644b546de9cc573375e01b0bc>


Het betreft een leiding waar kerosine doorgaat, diameter van 30 cm, 120cm diep en een druk van 80 bar. Dat is vlakbij woningen. Op een bepaald punt is de afstand tussen woning en leiding 50 meter.

In verband met de behandeling van dit onderwerp is zoveel mogelijk achtergrondinformatie bijgevoegd.

Vragen:

1. Is de informatie over de defensie pijpleiding juist?
Deze leiding met beschermingszone is als dubbelbestemming opgenomen in de bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard:



Aan beide zijden van de leiding is een beschermingszone in acht genomen. In dit gebied (aangegeven op de bestemmingsplankaart met de rode druppel) mag niet worden gebouwd en is voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, een vergunning vereist.

Wanneer er in de buurt van de leiding een ontwikkeling gewenst is waarvoor een bestemmingsplanherziening is vereist, dient met het effect van deze leiding rekening te worden gehouden in het kader van de externe veiligheid. In de regel wordt ten aanzien van een dergelijke leiding een afstand van rond de 30 meter vanuit de leiding aangehouden. Het aspect externe veiligheid wordt per situatie beoordeeld. In de huidige situatie is bijvoorbeeld sprake van een watergang evenwijdig lopend aan de leiding die al een dovend effect heeft bij een calamiteit.

2. Is deze leiding nog in gebruik?
De leiding ligt er en kan voor transport van brandstof worden aangewend.
3. Zo ja, waarom is de raad voorafgaande aan het raadsbesluit over het amendement hierover niet geïnformeerd?
De leiding met beschermingszone is als zodanig al opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris (wnd.), de burgemeester,

J. Hennip mr. R.S. Cazemier