

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W

VOOR de gemeenteraad

CC

DATUM 19 maart 2024

ONDERWERP Beantwoording Toezegging T23-113

Beste meneer, mevrouw,

Naar aanleiding van de mondelinge vraag voor het vragenhalfuurtje van de raadscommissie SBBV op 29 augustus 2023 is aanvullende informatie gekomen. Eerdere beantwoording vond plaats in februari 2024. Er is naar aanleiding van de gestelde vragen constructief onderzoek uitgevoerd naar het pand Haven-West 82. De vragen 2 en 3 zijn aangepast met informatie vanuit dit onderzoeksrapport.

Inleiding:

Al meer dan 10 jaar wordt het hoekhuis bij de kerktuin van de Bartholomeuskerk in Schoonhoven, gestut tegen instorting. De ijzeren constructie om de zijgevel, welke gevaarlijk overhelt, te stutten, staat in de kerktuin en kruist de steeg naast het pand. De steeg is openbaar gemeentelijk gebied en tientallen mensen lopen daar dagelijks.

Vragen met beantwoording

1. Is het college op de hoogte van deze al jarenlange bestaande situatie?

Antwoord: We zijn op de hoogte van de situatie.

2. Klopt het dat de ijzeren constructie er niet voor gemaakt is om zolang dienst te doen en theoretisch elk moment kan bezwijken zodat de zijgevel instort met catastrofale gevolgen voor net passerende inwoners.

Antwoord: na een constructieve meting gehouden op 19 januari 2024 is geconcludeerd dat de schoorconstructie standhoudt.

3. Mocht de constructie toch nog langer standhouden, vindt het college ook niet dat er een einde moet komen aan deze onwenselijke situatie? De kerktuin is nu mooi opgeknapt en deze ijzeren constructie hoort daar niet in thuis.

Antwoord: Uit het rapport blijkt dat aan het pand Haven-West 82 een funderingsherstel en een extra interne stabiliteitsconstructie nodig zijn. Totdat deze is aangebracht, dient de tijdelijke externe schoorconstructie onderhouden te worden.

Bijlagen RIB: n.v.t.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker