

Raadsvergadering d.d. 6 december 2018

Aan de raad,

Onderwerp

Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan GRP 2019-2023

Beslispunten

1. Het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023, waarin is opgenomen het bijbehorende kostendekkingsplan.
2. Het verstrekken van een stimuleringsbijdrage afkoppelen en deze voor 2019 vaststellen op € 2,50/m² afgekoppeld oppervlak.
3. De hoogte van de afkoopsom voor niet te realiseren waterberging op eigen terrein voor 2019 vaststellen op € 500,-/m³ niet gerealiseerde berging.

Samenvatting

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023 is vastgelegd op welke wijze Laarbeek de komende jaren invulling geeft aan de zorgplicht voor doelmatige inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, de zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de zorgplicht voor het voorkomen van structurele grondwateroverlast in stedelijk gebied. Op basis van het bijbehorend kostendekkingsplan werd voor de komende periode de hoogte van de rioolheffing bepaald.

Aanleiding

De wet milieubeheer verplicht gemeenten te beschikken over een geldig GRP en bijbehorend kostendekkingsplan. Omdat de geldigheid van het huidige GRP eindigt op 31 december 2018, moet dit jaar een nieuw GRP worden vastgesteld.

Beoogd effect en/of resultaat

In het GRP 2019-2023 is de koers vastgelegd voor de komende jaren met betrekking tot riolering en water. Dit vormt de basis voor de wijze waarop de gemeente Laarbeek hiermee de komende jaren om zal gaan en voor de projecten die we de komende jaren uitvoeren. De komende jaren willen we onze inwoners ertoe aanzetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor regenwater en dit zo veel mogelijk vast te houden op het eigen terrein. Voor bestaande situaties doen we dat vooral door middel van communicatie en een stimuleringsbijdrage.

Argumenten

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorgaande GRP

Bij nieuwe *bedrijfsafvalwaterlozingen* toetsen we of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking van zuivering en/of transportsysteem belemmert. Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten kunnen we

desgewenst weigeren. Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk bedrijf toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering; bestaande situaties met meerdere aansluitingen accepteren we. Indien, in het geval van drukriolering, te veel bedrijfsafvalwater wordt geloosd zijn de eventuele kosten voor uitbreiding van de capaciteit van de drukriolering volledig voor rekening van de aanvrager.

Met de *risico's op wateroverlast* in de bestaande situatie gaan we als volgt om:

- In geval van *hinder* treffen we geen maatregelen en doen we een beroep op het acceptatievermogen van inwoners.
- Om de kans op *overlast* in de toekomst te beperken treffen we structurele verbetermaatregelen in combinatie met reconstructie-werkzaamheden of maatregelen in de openbare ruimte.
- In de onverhoopte situatie dat sprake is van *waterschade* stellen we een onderzoek in naar mogelijke oorzaken. Afhankelijk van de bevindingen en als blijkt dat geen sprake was van overmacht maar van een structureel probleem streven we ernaar om binnen twee jaar (tijdelijke) kostenefficiënte maatregelen te nemen om het risico op waterschade te beperken. We streven er naar om binnen een periode van tien jaar structurele en lokale verbetermaatregelen te nemen, of verbetermaatregelen elders in het systeem als dit effectiever is.
- *Wateroverlast* die ontstaat als gevolg van *extreme neerslag* waartegen we ons redelijkerwijs en tegen betaalbare kosten niet kunnen wapenen beschouwen we als overmacht.

We willen ál onze inwoners en bedrijven er toe aanzetten na te denken over hoe zij omgaan met regenwater op hun perceel en ze ervan doordringen dat we sámen aan de lat staan om minder regenwater (naar de zuivering) af te voeren en het juist in het gebied te benutten. We doen dat in een gezamenlijk communicatieplatform samen met de andere Peelgemeenten, maar we ondersteunen ook kleinschaliger, Laarbeekse initiatieven op een wijze die aansluit bij de Groenstrijd. Om afkoppelen te stimuleren roepen we een stimuleringsbijdrage afkoppelen in het leven.

Wanneer we als gemeente de gemengde straatriolering vervangen door een gescheiden systeem, koppelen we woningen en bedrijven af. We streven ernaar dan tenminste de voorzijde van de woningen aan te sluiten op het regenwaterriool en ook hier stimuleren we bewoners om aan de achterzijde regenwater op eigen perceel te verwerken (infiltratie, hergebruik) door middel van communicatie én door de stimuleringsbijdrage afkoppelen.

Bij *uitbreidingen of aanpassingen van bestaande panden en/of verhardingen tot 30 m²* stellen we geen eisen met betrekking tot waterberging, maar bij *uitbreidingen of aanpassingen van bestaande panden en/of verhardingen > 30 m² én bij kleinschalige (her)bouw (van maximaal 2 nieuwe woningen)* hanteren we een waterbergingsnorm van 60 mm voor elke voor elke m² uitbreiding van het verhard oppervlak boven 30 m². Uitgangspunt is dat de waterberging wordt gerealiseerd op eigen terrein, maar bij een beperkte hoeveelheid te realiseren waterberging mag deze op flexibele wijze worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het regenwater op het gazon te laten lopen. De gemeente werkt in uitzonderingsgevallen mee aan het elders realiseren van de benodigde waterberging tegen een jaarlijks vast te stellen

bedrag per m³ niet gerealiseerde berging. De initiatiefnemer moet dan wel aantonen dat het niet realiseerbaar is om de waterberging op eigen terrein aan te leggen.

Bij *inbreidingsplannen en herontwikkeling* hanteren we een waterbergingsnorm van 60 mm voor elke m² aan te leggen verhard oppervlak. Verhard oppervlak dat voorheen aanwezig was wordt in dit geval niet in mindering gebracht op deze waterbergingsnorm. Bij toepassing van alternatieve voorzieningen (zoals groene daken) wordt deze waterbergingsnorm gereduceerd op basis van de op dat moment geldende inzichten. Uitgangspunt is dat de waterberging wordt gerealiseerd in het plangebied, maar de gemeente werkt mee aan het elders realiseren van de benodigde waterberging wanneer de initiatiefnemer aantoont dat het niet realiseerbaar is om in het plangebied waterberging aan te leggen. De initiatiefnemer kan de waterberging dan afkopen op basis van een concreet plan en tegen de werkelijke totale projectkosten (grondverwerving, projectvoorbereiding, uitvoeringskosten etc).

De waterbergingsnorm bij *uitbreidingslocaties* is gelijk aan de norm bij inbreidingsplannen, maar bij uitbreidingslocaties moet de waterberging altijd worden gerealiseerd in het plangebied.

In het concept GRP is opgenomen dat we onze bewoners door middel van een stimuleringsbijdrage ertoe aan willen zetten om regenwater op eigen perceel te verwerken. Het verstrekken van een stimuleringsbijdrage brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarbij werd de inschatting gemaakt dat jaarlijks € 25.000,- aan stimuleringsbijdrage verstrekt zal worden.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De financiële doorrekening van het concept GRP 2019-2023 wijst uit dat bij de keuze voor een stimuleringsbijdrage afkoppelen de jaarlijkse stijging van der rioolheffing op basis van de herziene uitgangspunten vastgesteld dient te worden op 3,61% + inflatiecorrectie. Uitgaande van een inflatie van 2,2% betekent dit voor 2019 een feitelijk tarief van € 188,88.

Vooruitlopend op de vaststelling van het GRP 2019-2023 werd dit tarief reeds opgenomen in de verordening rioolheffing 2019.

Vervolgstappen

De financiële onderbouwing van het GRP 2019-2023 is gebaseerd op diverse concrete projecten, die de komende periode uitgevoerd worden. Daarbij zal de daadwerkelijke planning steeds afgestemd worden met de overige plannen in de openbare ruimte. Op deze wijze zal de komende jaren uitvoering gegeven worden aan de zorg voor riolering en water in Laarbeek op basis van de uitgangspunten van het GRP 2019-2023.

Gelijktijdig willen we onze inwoners er de komende periode toe aanzetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor regenwater.

Bijlagen

BIJLAGE 1_Concept GRP_2019-2023 Gemeente Laarbeek

BIJLAGE 2_Beknopte samenvatting concept GRP 2019-2023

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d.

1. Instemmen met bijgaand concept GRP 2019-2023.
2. De hoogte van de stimuleringsbijdrage afkoppelen voor 2019 vaststellen op € 2,50/m² afgekoppeld oppervlak.
3. De hoogte van de afkoopsom voor niet te realiseren waterberging op eigen terrein voor 2019 vaststellen op € 500,-/m³ niet gerealiseerde berging.

het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester van Laarbeek



F.L.J. van der Meijden

De gemeentesecretaris van Laarbeek



M.J.M. Meertens