

In de commissie RD van 20 februari 2019 is gevraagd of het pand aan de Croylaan 4a te Aarle-Rixtel wordt aangesloten op het riool in de Croylaan. Dit is inderdaad het geval, daarbij gelden echter wel een aantal voorwaarden met betrekking tot bedrijfsmatige lozingen, zoals geformuleerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (blz 19).

Om een doelmatige werking te kunnen garanderen worden net als in de andere Peelgemeenten, de volgende beleidsregels toegepast:

- Elk bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering .
- Elk bedrijf mag maximaal 0,5 m³ afvalwater per uur op de drukriolering lozen.
- Elk bedrijf mag maximaal 5,0 m³/dag op de drukriolering lozen.
- Bij een aanbod groter dan 0,5 m³ per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd. Wanneer buffering niet mogelijk is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortkomende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt.
- Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan.