

Partij Nieuw Laarbeek
Rogier Monicxlaan 18
5741ES BEEK EN DONK

datum:	17 februari 2021	uw brief: 2 februari 2021	kenmerk:	6768-2021:75868
verzonden op:		zaaknummer:	6768-2021	bijlage(n):
onderwerp:	schriftelijke vragen art 37 Raadsverordening	behandeld door:	P.J.A.M. Schouw	afschrift:

Geachte heer/ mevrouw,

U heeft namens de fractie van PNL schriftelijke vragen gesteld ex artikel 37 van de Raadsverordening met betrekking tot wateroverlast nabij de Deense Hoek:

1. Is het college bekend met het wateroverlast probleem op een gedeelte van de Deense Hoek in Lieshout, welke optreedt wanneer het regent?
2. Waarom krijgt de betreffende inwoner geen antwoord op de meldingen en/of worden beloofde acties niet opgevolgd?
3. Op welke manier worden dit soort klachten normaal gesproken afgehandeld?
4. Kan het college de procedures voor de afhandeling van klachten zodanig aan (laten) passen dat dit soort ergerlijke afwijkingen ervan niet meer voor kunnen komen?
5. Kan het college toezeggen dat op zeer korte termijn contact op wordt genomen met melder en dat daarbij excuses worden aangeboden (probleem wordt al een jaar lang aangekaart).
6. Kan het college toezeggen dat binnen afzienbare tijd naar een oplossing voor het probleem wordt gezocht en dat deze dan ook wordt uitgevoerd?

Het college is bekend met het probleem van wateroverlast op een gedeelte van de Deense Hoek in Lieshout, welke optreedt bij heftige regenval. De kolken kunnen de buitensporige hoeveelheid regenwater dan niet aan. Het water verdwijnt echter weer binnen een dag. Voor het buitengebied een acceptabel situatie. Dat is de reden waarom er hier voorheen geen hoge prioriteit aan is toegekend. Door de bouw van de nieuwe loodsen van Bouwcenter Swinkels is hier echter verandering in gekomen.

Tijdens werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de loodsen heeft men de afvoerleiding van de kolken vrij gegraven en geprobeerd de leiding schoon te spuiten. Dat is niet gelukt. Bouwcenter heeft vervolgens contact opgenomen met de gemeente en na een gezamenlijke buitenopname en graafwerkzaamheden van de firma Adriaans is geconstateerd dat de afvoerleiding van de kolken aan het einde nergens op uitstroomt. Het hemelwater kon gelukkig

dankzij openingen in de oude rioleringsbuizen infiltreren in de grond. Bij hevige regenval is dat echter niet afdoende. Tezamen met Bouwcenter Swinkels en BanBouw wordt nu een robuuster stelsel gerealiseerd, zodat zowel de kolken als het dakoppervlak van de oude en nieuwe loodsen uitkomen in aparte sloten en wadi aan weerszijde van het fietspad richting het kanaal.

Tijdens het behandelen van de door u gestelde vragen ex artikel 37, is vastgesteld dat de verstopte kolk recht voor huisnummer 17 in de onbedoelde 'tunnelvisie' dat het probleem al werd opgelost, over het hoofd is gezien. Hierop is inmiddels actie ondernomen. Met de melder is in contact getreden en excuses zijn aangeboden. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten wordt ook dit probleem opgelost.

Er zijn diverse meldingen binnen gekomen bij de gemeente over deze wateroverlast. Doorgaans wordt er ook direct gereageerd door de calamiteitendienst en/of rioolbeheerder op klachten over wateroverlast. In het onderhavige geval verkeerde men geheel onterecht in de veronderstelling dat het probleem al werd opgelost. Het veranderen van de procedure achten wij vooralsnog niet nodig. Wel moeten wij alert blijven op dit soort 'valkuilen'.

- 13-03-2019: melding over wateroverlast, waarbij is aangegeven dat eerder de kolken al zijn gereinigd. Buis in de sloot blijkt verstopt. De buitendienst heeft de melding opgepakt.
- 20-05-2019: melding met verzoek om informatie over de uitloop van de kolken die verstopt zou zijn. De coördinator van de buitendienst heeft contact opgenomen met de melder.
- 26-02-2020: melding van een verstopte straatput. De buitendienst heeft naar aanleiding van de melding het stelsel doorgespoten.
- 10-03-2020: melding over regenwater op straat. Melding is doorgezet naar Adriaans.
- 01-07-2020: melding dat de rioleringsbuizen tussen twee straatkolken verstopt zit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer P.J.A.M. Schouw, mail naar pieter.schouw@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 469 700.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven



F.L.J. van der Meijden