

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

In commissie Sociaal Domein d.d.: 18-2-2020

Vragensteller: N. Verhoeven

Partij: De Werkgroep

Portefeuillehouder: G. Buter

Onderwerp: Waterleidingen schoolgebouwen.

Vraag: Zijn er in Laarbeek schoolgebouwen die nog voorzien zijn van loden waterleidingen?

Antwoord:

Brabant Water heeft recent een inventarisatie gedaan naar de aanwezigheid van loden leidingen in de regio. Hierbij is ook Laarbeek tegen het licht gehouden. De kans is vrijwel nihil dat in onze gemeente loden leidingen aanwezig zijn.

Brabant Water heeft de loden waterleidingen in de straten en naar de opstallen jaren geleden al vervangen. In een enkel geval kan het voorkomen dat de leiding naar een huis nog gedeeltelijk van lood is. Indien wij als gemeente meer zekerheid willen hebben kunnen wij Brabant Water verzoeken om bij onze schoolgebouwen op locatie nader onderzoek te verrichten. Hier zullen kosten mee gemoeid zijn.

Datum beantwoording: 19-02-2020