



Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

MEMO

Ontvanger: *Bepie Hageaars & Pieter den Braber, gemeente Lansingerland*
Afschrift aan:
Afzender: *Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, afd. Risicobeheersing, team Rijnmond-Noord*
Onderwerp: *IHP Rapportage 2021*
Datum: *3 januari 2022*

De afdeling Risicobeheersing, team Rijnmond-Noord heeft in 2021 t.a.v. de controles brandveiligheid die zijn afgestemd in het IHP (Integraal Handhavingsprogramma) 2021 onderstaande resultaten bereikt.

In het MJP (meerjarenplanning) voor 2021 is de afspraak gemaakt om 95 objecten te controleren. Dit zijn er 101 geworden. Echter zijn er 134 inspecties uitgevoerd, zie hieronder de vet gedrukte getallen. Dit is mede te verklaren door de lock down, in deze tijd hebben we digitale controles geïntroduceerd, hier is de flow eenvoudigweg gewoon hoger.

Controle aantallen:

Gecontroleerde objecten	101
Geen gebreken	64
1e controle met overtredingen	37
1e nacontrole uitgevoerd	28
1e nacontrole uitgevoerd en goed	22
1e nacontrole uitgevoerd en overtredingen	6
2e nacontrole uitgevoerd	5
2e nacontrole uitgevoerd en goed	5

Geconstateerde gebreken;

Controles met overtredingen			Rijnmond Noord
1e controle met overtredingen	Automatische blusinstallatie	Gebruik niet conform PVE	0
		Geen geldig certificaat	1
		Niet operationeel	0
		Overtreding overig	0
			1
	Blusleiding en communicatie	Communicatiesys. hulpverleningsdienst	0
		Droge blusleiding niet eens in 5 jaar getest	0

MEMO

Printdatum: 3 januari 2022

Pagina 1 van 10

		Geen jaarlijkse onderhoud blusleiding en pomp	0
		Geen maandelijks controle pompinstallatie	0
		Onderhoud brandkraan en bluswaterwinplaats	0
		Overtreding overig	0
			0
	Blusmiddelen	Aanduiding blusmiddel ontbreekt	2
		Blusmiddelen niet goed zichtbaar/toegankelijk	2
		Brandslanghaspels niet goed onderhouden	4
		Draagbare of verrijdbare blustoestellen niet 2-jaarlijks onderhouden	4
		Onvoldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen aanwezig	7
		Overtreding overig	0
		Pompinstallatie maandelijks niet gecontroleerd	0
			19
	Brandmeldinstallatie	Brandmeldinstallatie niet aanwezig	5
		Geen geldig certificaat, vrijstelling	0
		Niet conform PVE in gebruik	1
		Niet goed onderhouden	14
		Overtreding overig	0
		Ruimtebewaking i.v.m. 1 vluchtrichting	0
			20
	Brandweerlift	Brandweerlift niet functioneel	0
		Geen onderhoud	0
		Overtreding overig	0
			0
	Compartimentering	Brandwerende deur niet conform GV/GM	6
		Compartimentering niet conform GV/GM	3
		Onvoldoende controle doorvoering	3
		Overtreding overig	3
		Rookwerende deur niet conform GV/GM	0
		Zelfsluitend constructieonderdeel geopend vastgezet	6
			21
	Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding	Gebruik niet conform melding	0
		Gebruik niet conform vergunning	0
		Geen gebruiksmelding gedaan	8
		Geen gebruiksvergunning afgegeven	2
		Melding niet in pand aanwezig	0
		Vergunning niet in pand aanwezig	0

			10
	Installaties / gevaarlijke stoffen	Brandbare niet milieugevaarlijke stoffen	0
		Brandgevaarlijke stoffen	1
		Elektriciteits en noodstroom voorz.	0
		Nominale inhoud >115 liter	0
		Overtreding overig	0
		Verbrandings- en verwarm instal.	0
			1
	Logboek	Geen logboek aanwezig	1
		Logboek is niet compleet	0
		Overtreding overig	0
			1
	Noodverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte noodverlichting	0
		Noodverlichting niet aanwezig	0
		Onvoldoende noodverlichting	1
		Overtreding overig	0
			1
	Ontruimingsinstallatie	Niet conform PVE in gebruik	2
		Niet goed onderhouden	4
		Ontruimingsinstallatie niet aanwezig	0
		Overtreding overig	0
			6
	Ontruimingsplan	Ontruimingsplan niet aanwezig	1
		Overtreding overig	1
			2
	Opslag	Brandbare opslag in stookruimte	0
		Opslag waardoor gebruik middelen/voorzieningen wordt beperkt	1
		Overtreding overig	0
		Verbod op roken en open vuur	0
			1
	Opstelling inventaris	Koppelen van de zitplaatsen	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Stands, kramen en podia	0
		Te veel zitplaatsen per rij	0
		Vrije ruimten tussen rijen onvoldoende	0
			0
	Rookbeheersingssysteem	Deuren overdruktrappenhuis niet voorzien van herkenbaar opschrift	0
		Gebruik niet conform PVE	0
		Geen geldig certificaat	1

		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
			1
	Toegang brandweer	geen autom. opening en geen sleutelkluis	0
		Geen of verkeerde inhoud sleutelkluis	1
		Ontbreken aanduiding	0
		Overtreding overig	1
		Toegang brandweer niet aanwezig	1
			3
	Transparantverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte transparantverlichting	5
		Niet zichtbaar	0
		Onvoldoende stickers	0
		Onvoldoende transp.verlichting algemeen	0
		Onvoldoende transparantverlichting o.b.v de GB/GM tekening	0
		Overtreding overig	1
		Transparantverlichting niet aanwezig	0
		Vluchtroutestickers niet aanwezig	0
			6
	Versiering / inrichting	Aanvullende behandeling constructie	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Verkeerde toepassing bekleding, stoffering en versiering	2
			2
	Vluchtwegen	Deur in vluchtroute op slot	1
		Geen panieksluiting toegepast	0
		Niet functionele automatische deuren en hekken	1
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	1
		Overtreding overig	0
		Vluchtmogelijkheid niet vrij	1
			4
			99
1e nacontrole uitgevoerd en overtredingen	Automatische blusinstallatie	Gebruik niet conform PVE	0
		Geen geldig certificaat	0
		Niet operationeel	0
		Overtreding overig	0
			0
	Blusleiding en communicatie	Communicatiesys. hulpverleningsdienst	0
		Droge blusleiding niet eens in 5	0

		jaar getest	
		Geen jaarlijkse onderhoud blusleiding en pomp	0
		Geen maandelijkse controle pompinstallatie	0
		Onderhoud brandkraan en bluswaterwinplaats	0
		Overtreding overig	0
			0
	Blusmiddelen	Aanduiding blusmiddel ontbreekt	0
		Blusmiddelen niet goed zichtbaar/toegankelijk	0
		Brandslanghaspels niet goed onderhouden	2
		Draagbare of verrijdbare blustoestellen niet 2-jaarlijks onderhouden	2
		Onvoldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen aanwezig	0
		Overtreding overig	0
		Pompinstallatie maandelijks niet gecontroleerd	0
			4
	Brandmeldinstallatie	Brandmeldinstallatie niet aanwezig	0
		Geen geldig certificaat, vrijstelling	0
		Niet conform PVE in gebruik	0
		Niet goed onderhouden	5
		Overtreding overig	0
		Ruimtebewaking i.v.m. 1 vluchtrichting	0
			5
	Brandweerlift	Brandweerlift niet functioneel	0
		Geen onderhoud	0
		Overtreding overig	0
			0
	Compartimentering	Brandwerende deur niet conform GV/GM	2
		Compartimentering niet conform GV/GM	0
		Onvoldoende controle doorvoering	0
		Overtreding overig	2
		Rookwerende deur niet conform GV/GM	0
		Zelfsluitend constructieonderdeel geopend vastgezet	2
			6
	Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding	Gebruik niet conform melding	0
		Gebruik niet conform vergunning	0
		Geen gebruiksmelding gedaan	1
		Geen gebruiksvergunning afgegeven	0
		Melding niet in pand aanwezig	0

		Vergunning niet in pand aanwezig	0
			1
	Installaties / gevaarlijke stoffen	Brandbare niet milieugevaarlijke stoffen	0
		Brandgevaarlijke stoffen	0
		Elektriciteits en noodstroom voorz.	0
		Nominale inhoud >115 liter	0
		Overtreding overig	0
		Verbrandings- en verwarm instal.	0
			0
	Logboek	Geen logboek aanwezig	0
		Logboek is niet compleet	0
		Overtreding overig	0
			0
	Noodverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte noodverlichting	0
		Noodverlichting niet aanwezig	0
		Onvoldoende noodverlichting	0
		Overtreding overig	0
			0
	Ontruimingsinstallatie	Niet conform PVE in gebruik	0
		Niet goed onderhouden	2
		Ontruimingsinstallatie niet aanwezig	0
		Overtreding overig	0
			2
	Ontruimingsplan	Ontruimingsplan niet aanwezig	0
		Overtreding overig	0
			0
	Opslag	Brandbare opslag in stookruimte	0
		Opslag waardoor gebruik middelen/voorzieningen wordt beperkt	0
		Overtreding overig	0
		Verbod op roken en open vuur	0
			0
	Opstelling inventaris	Koppelen van de zitplaatsen	0
		Nooduitgang niet onmiddellijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Stands, kramen en podia	0
		Te veel zitplaatsen per rij	0
		Vrije ruimten tussen rijen onvoldoende	0
			0
	Rookbeheersingssysteem	Deuren overdruktrappenhuis niet voorzien van herkenbaar opschrift	0
		Gebruik niet conform PVE	0

		Geen geldig certificaat	1
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
			1
	Toegang brandweer	geen autom. opening en geen sleutelkluis	0
		Geen of verkeerde inhoud sleutelkluis	0
		Ontbreken aanduiding	0
		Overtreding overig	0
		Toegang brandweer niet aanwezig	0
			0
	Transparantverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte transparantverlichting	4
		Niet zichtbaar	0
		Onvoldoende stickers	0
		Onvoldoende transp.verlichting algemeen	0
		Onvoldoende transparantverlichting o.b.v de GB/GM tekening	0
		Overtreding overig	0
		Transparantverlichting niet aanwezig	1
		Vluchtroutestickers niet aanwezig	0
			5
	Versiering / inrichting	Aanvullende behandeling constructie	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Verkeerde toepassing bekleding, stoffering en versiering	1
			1
	Vluchtwegen	Deur in vluchtroute op slot	0
		Geen panieksluiting toegepast	0
		Niet functionele automatische deuren en hekken	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Vluchtmogelijkheid niet vrij	0
			0
			25
2e nacontrole uitgevoerd en overtredingen	Automatische blusinstallatie	Gebruik niet conform PVE	0
		Geen geldig certificaat	0
		Niet operationeel	0
		Overtreding overig	0
			0
	Blusleiding en communicatie	Communicatiesys. hulpverleningsdienst	0

		Droge blusleiding niet eens in 5 jaar getest	0
		Geen jaarlijkse onderhoud blusleiding en pomp	0
		Geen maandelijks controle pompinstallatie	0
		Onderhoud brandkraan en bluswaterwinplaats	0
		Overtreding overig	0
			0
	Blusmiddelen	Aanduiding blusmiddel ontbreekt	0
		Blusmiddelen niet goed zichtbaar/toegankelijk	0
		Brandslanghaspels niet goed onderhouden	0
		Draagbare of verrijdbare blustoestellen niet 2-jaarlijks onderhouden	0
		Onvoldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen aanwezig	0
		Overtreding overig	0
		Pompinstallatie maandelijks niet gecontroleerd	0
			0
	Brandmeldinstallatie	Brandmeldinstallatie niet aanwezig	0
		Geen geldig certificaat, vrijstelling	0
		Niet conform PVE in gebruik	0
		Niet goed onderhouden	0
		Overtreding overig	0
		Ruimtebewaking i.v.m. 1 vluchtrichting	0
			0
	Brandweerlift	Brandweerlift niet functioneel	0
		Geen onderhoud	0
		Overtreding overig	0
			0
	Compartimentering	Brandwerende deur niet conform GV/GM	0
		Compartimentering niet conform GV/GM	0
		Onvoldoende controle doorvoering	0
		Overtreding overig	0
		Rookwerende deur niet conform GV/GM	0
		Zelfsluitend constructieonderdeel geopend vastgezet	0
			0
	Gebruiksvergunning / Gebruiksmelding	Gebruik niet conform melding	0
		Gebruik niet conform vergunning	0
		Geen gebruiksmelding gedaan	0
		Geen gebruiksvergunning afgegeven	0
		Melding niet in pand aanwezig	0

		Vergunning niet in pand aanwezig	0
			0
	Installaties / gevaarlijke stoffen	Brandbare niet milieugevaarlijke stoffen	0
		Brandgevaarlijke stoffen	0
		Elektriciteits en noodstroom voorz.	0
		Nominale inhoud >115 liter	0
		Overtreding overig	0
		Verbrandings- en verwarm instal.	0
			0
	Logboek	Geen logboek aanwezig	0
		Logboek is niet compleet	0
		Overtreding overig	0
			0
	Noodverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte noodverlichting	0
		Noodverlichting niet aanwezig	0
		Onvoldoende noodverlichting	0
		Overtreding overig	0
			0
	Ontruimingsinstallatie	Niet conform PVE in gebruik	0
		Niet goed onderhouden	0
		Ontruimingsinstallatie niet aanwezig	0
		Overtreding overig	0
			0
	Ontruimingsplan	Ontruimingsplan niet aanwezig	0
		Overtreding overig	0
			0
	Opslag	Brandbare opslag in stookruimte	0
		Opslag waardoor gebruik middelen/voorzieningen wordt beperkt	0
		Overtreding overig	0
		Verbod op roken en open vuur	0
			0
	Opstelling inventaris	Koppelen van de zitplaatsen	0
		Nooduitgang niet onmiddellijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Stands, kramen en podia	0
		Te veel zitplaatsen per rij	0
		Vrije ruimten tussen rijen onvoldoende	0
			0
	Rookbeheersingssysteem	Deuren overdruktrappenhuis niet voorzien van herkenbaar opschrift	0
		Gebruik niet conform PVE	0

		Geen geldig certificaat	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
			0
	Toegang brandweer	geen autom. opening en geen sleutelkluis	0
		Geen of verkeerde inhoud sleutelkluis	0
		Ontbreken aanduiding	0
		Overtreding overig	0
		Toegang brandweer niet aanwezig	0
			0
	Transparantverlichting	Geen jaarlijks onderhoud of defecte transparantverlichting	0
		Niet zichtbaar	0
		Onvoldoende stickers	0
		Onvoldoende transp.verlichting algemeen	0
		Onvoldoende transparantverlichting o.b.v de GB/GM tekening	0
		Overtreding overig	0
		Transparantverlichting niet aanwezig	0
		Vluchtroutestickers niet aanwezig	0
			0
	Versiering / inrichting	Aanvullende behandeling constructie	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Verkeerde toepassing bekleding, stoffering en versiering	0
			0
	Vluchtwegen	Deur in vluchtroute op slot	0
		Geen panieksluiting toegepast	0
		Niet functionele automatische deuren en hekken	0
		Nooduitgang niet onmiddelijk bruik-/zichtbaar	0
		Overtreding overig	0
		Vluchtmogelijkheid niet vrij	0
			0
			0