



Gemeenteraad van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

**Afdeling
Beheer & Onderhoud**

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

Ami Alhyane

Telefoon

14 010

E-mail

info@lansingerland.nl

Fax

(010) 800 40 01

Ons kenmerk 2 december 2019
Ons kenmerk U19.09252

Onderwerp **Beantwoording aanvullende technische
vraag verlichting HSL-viaduct**

Geachte leden van de raad,

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 12 november is de vraag beantwoord waarom de verlichting op de rotonde Boterdorpseweg/Raadhuislaan al weken defect is. Hierover is tijdens de vergadering een aanvullende vraag gesteld, afgesproken is dat de onbeantwoorde vraag van de Commissie schriftelijk beantwoord wordt. Met deze brief geven wij antwoord op uw vraag.

Vraag:

Het gaat om de verlichting op de Boterdorpseweg net over de HSL en aan de Berkelse kant op de rotonde Boterdorpseweg/Raadhuislaan. De verlichting is hier al weken, wellicht maanden defect. Kan spoedig iets worden gedaan aan deze onveilige situatie?

Antwoord:

De niet werkende verlichting op de rotonde Raadhuislaan en het stuk Boterdorpseweg tussen de rotonde en de HSL is bekend bij de gemeente. We hebben de storing vier weken geleden gemeld bij Stedin (eigenaar/beheerder van dit deel van het openbare verlichting netwerk) om deze spoedig op te lossen. Omdat de verlichting nog niet ging branden hebben we dit nogmaals gemeld. Vorige week is Stedin 2 dagen aan het werk geweest om te proberen de storing te verhelpen. Dit is helaas niet (geheel) gelukt. Afgelopen maandag heeft Stedin een kabel door de lucht gespannen, waardoor een deel van de verlichting het nu weer doet. Aan de rest wordt nog gewerkt. We zijn hier als gemeente dus erg afhankelijk van de acties van Stedin.

Bij het verbeteren van de fietsveiligheid van de rotondes wordt overigens gelijktijdig de verlichting vernieuwd. Hierbij leggen we een gemeentelijk openbare verlichting netwerk aan. Met het eigen openbare verlichting netwerk zijn we bij storingen niet afhankelijk van Stedin. Hiermee zorgen we als gemeente dat we zelf de regie in handen hebben en storingen sneller kunnen oplossen.

Aanvullende vraag:

Is het toegestaan verlichting te plaatsen bovenop de HSL?

Antwoord aanvullende vraag:

In het verleden hebben we geen vergunning gekregen van ProRail om verlichting aan te brengen op het HSL-viaduct. In verband met veiligheidseisen werd deze ons niet verleend. Wij hebben opnieuw een verzoek ingediend bij ProRail om lichtmasten op het viaduct te plaatsen, zodat we de wegen op het viaduct goed kunnen verlichten. Als ProRail geen toestemming geeft, plaatsen we wel lantaarnpalen tot dichterbij het viaduct. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, maar optimaal wordt het vanuit ons perspectief niet. De werkzaamheden voeren we integraal uit met het project Fietsveiligheid Rotondes. De uitvoering van deze rotonde/locatie staat gepland voor mei 2020.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Lucas Vokurka
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'P' and 'v' followed by a long horizontal stroke.

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester