

Raadsvraag

Raadvragen naar aanleiding van IHP 2023-161

Afkomstig van	Ger Laemers
Politieke groepering	Ronduit Open
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	22sept 23 30 dagen
Portefeuillehouder	R. Martens
Domein / Team	Samenleving / beleid
raadvragenboek + onderwerp	2023-161 div vragen IHP
Concrete vragen	<p>In de vergadering van de commissie sociaal d.d. 11 september 2023 is de concept visie op onderwijshuisvesting besproken.</p> <p>In de vergadering heeft de wethouder diverse malen gezegd dat het IHP verplicht is.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wat is de wettelijke grondslag voor deze verplichting en wat zijn de wettelijke voorwaarden die aan het IHP gesteld worden?2. Kan deze regelgeving bijgevoegd worden? <p>Met betrekking tot duurzaamheid, Minimaal Frisse scholen klasse B waar mogelijk A</p> <ol style="list-style-type: none">3. Wat is het Programma van Eisen om hieraan te voldoen en wat zijn de meerkosten t.o.v. regels gesteld in het bouwbesluit met betrekking binnenklimaat en ventilatie. <p>Nationaal is de achtergrondbelasting van CO2 veel te hoog zie o.a. de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Urgenda tegen de Staat</p> <ol style="list-style-type: none">4. Kan men ondanks deze hoge achtergrondbelasting van CO2 aan de eisen van het binnenklimaat voldoen en hoe hoog is dan de achtergrondbelasting binnen de gemeente?5. Kan dit Programma van Eisen bijgevoegd worden? <p>Energieneutraal</p> <ol style="list-style-type: none">6. Wat is het programma van eisen voor een Energieneutraal Gebouw en kan dat bijgevoegd worden?7. Wat zijn de meerkosten t.o.v. de eisen in het bouwbesluit BENG <p>Opmerking: Teruglevingsmogelijkheid van elektra staat zwaar onder druk door het opheffen van de salderingsregeling en boete op terug levering. Door overbelasting van het net komt het steeds vaker voor dat de omvormer voor zonnepanelen afschakelt en bij een afgeschakelde omvormer heb je ook geen zonnestroom voor eigen gebruik.</p>

--	--

Ambtelijk advies	Datum: 10.10.2023
	<p>1 en 2: Dit is wetgeving in ontwikkeling. Met het opstellen van een IHP voldoet Leudal daaraan. Via onderstaande link is daarover meer informatie te vinden. https://www.internetconsultatie.nl/onderwijshuisvesting/b1</p> <p>3: Frisse Scholen klasse B is voor ventilatie gelijk aan het Bouwbesluit. Voor onderdelen als akoestiek en daglichttoetreding is het meer. Hieronder de link naar het PvE: https://www.arbocatalogus-vo.nl/media/1149/programma-van-eisen-frisse-scholen-2021.pdf</p> <p>4 en 5: Wanneer het gebouw voldoet aan het Frisse Scholen dan voldoet het binnenklimaat. Het PvE daarvoor staat in de beantwoording van de vorige vraag. De achtergrondbelasting is geen item voor het binnenklimaat en Frisse Scholen, wel voor mogelijk realisatie van projecten om aan vereisten te voldoen.</p> <p>6 en 7: Voor ENG is geen PvE wel een berekeningsmethodiek. Zie onderstaande link: https://www.gebouwenenergieprestatie.nl/bepalingsmethode/ Het belangrijkste is om vanaf het beging een ENG te realiseren omdat de kosten dan meevallen in tegenstelling tot een BENG naar ENG transformeren. De meerkosten fluctueren regelmatig. Meestal zijn PV-panelen voldoende en de meerkosten zijn dan 250-300 euro (maar dat staat niet vast). Het kunnen terugleveren is wel een aandachtspunt om energieneutraal te kunnen zijn.</p>

Akkoord college of portefeuillehouder	Datum: 17.10.2023
	Akkoord van (wie): College van B&W