

Raadvraag

Afkomstig van	A. Thomassen
Politieke groepering	VVD
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	16okt19 10 werkdagen
Portefeuillehouder	Backus
Eenheid	RU
Join-raadvragenboek	2019-155 brandmeldinstallatie van MFC De Postkoets
Concrete vragen	1. is het juist dat de brandmeldinstallatie van MFC De Postkoets Horn door de brandweer is afgekeurd c.q. niet voldoet aan de voorschriften, c.q. vervangen moet worden? 2. zo ja, sinds wanneer is dit het geval? 3. betekent dit dat de installatie bij brand niet functioneert zoals dat is voorgeschreven? 4. hebben bezoekers hierdoor in het verleden (extra) gevaar gelopen c.q. lopen die bij niet- vervanging (extra) gevaar? 5. als zij geen (extra) gevaar lopen, wordt dan toch vervangen en zo ja, waarom? 6. als de installatie nooit deugdelijk is geweest, zijn dan de aanschaffkosten op iemand te verhalen, waren die te verhalen geweest? 7. hoeveel bedragen bij vervanging de kosten?
Ambtelijk advies	Datum: Advies: <i>De vragen als volgt beantwoorden</i> 1. De brandmeldinstallatie is niet afgekeurd door de brandweer en hoeft niet te worden vervangen. Wel is tijdens een controle door de brandweer in overleg met Toezicht en Handhaving geconstateerd dat het logboek niet volledig juist was ingevuld en dat er op dat moment geen onderhoudsrapport en inspectiecertificaat kon worden overlegd. In het verleden is bij deze locatie onduidelijkheid geweest over de rol van de beheerder en de gemeente als eigenaar. Vervolgens is dit onderhoud alsnog uit opdracht van de gemeente uitgevoerd. De juiste werking bij brand, en doormelding aan een meldkamer is daarbij aangetoond. Enkele andere tekortkomingen welke daarbij zijn geconstateerd (wijze van afmonteren bekabeling e.d.) zijn reeds opgedragen en worden in januari 2020 hersteld. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met Toezicht en Handhaving en zij voeren met de brandweer een eindcontrole uit na gereed melding door de gemeente. 2. De eerste aanschrijving van de brandweer t/m laatste aanpassingen heeft gespeeld tussen jan 2018 en nu.

	Hierover is tussentijds contact geweest tussen de gemeente en bevoegd gezag (Toezicht en Handhaving). 3. De brandmeldinstallatie functioneert wel. De laatste aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de juiste wijze van afmonteren van bekabeling boven plafonds e.d. 4. Nee, de brandmeldinstallatie werkt wel en hoeft niet te worden vervangen. 5. De installatie hoeft niet te worden vervangen. 6. Van verhaalkosten is geen sprake. In oktober 2010 heeft door de gemeente en de brandweer een gezamenlijke integrale eindcontrole plaatsgevonden en in orde bevonden. De tekortkomingen welke nu nog worden aangepakt is een combinatie van aanleg destijds en tussentijdse handelingen en daarmee niet aantoonbaar wie exact waarvoor verantwoordelijk is. 7. De installatie hoeft niet te worden vervangen.

Besluit college of portefeuillehouder	Datum: 27/11/2019
	Besluit van (wie): Stan Backus
	Besluit luidt: Akkoord