

Raadsvraag

Overmatige warmte in vergaderruimtes

Afkomstig van	Raadslid J. Raemakers
Politieke groepering	D66
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	13dec22 + 30 kalenderdagen
Portefeuillehouder	Wethouder M. Graef
Afdeling + Team	Dienstverlening + Services
Join-raadsvragenboek	2022-203
Vragen	De gemiddelde temperatuur in 200 kantoren van de Rijksoverheid wordt twee graden verlaagd tot 19 graden. Daarmee wil de overheid een voorbeeld geven hoe ook ondernemers en de mensen thuis zuiniger kunnen omgaan met energie en dus veel geld kunnen besparen. Het kabinet adviseert ook huishoudens de thermostaat op 19 te zetten. In de raadzaal en overige ruimtes van de gemeente Leudal is het vaak 22 tot 24 graden. D66 Leudal vindt dat de gemeente Leudal het goede voorbeeld moet geven. <u>Vragen</u> 1. Wanneer gaat de gemeente Leudal de temperatuur aanpassen naar 19 graden in al haar gebouwen? 2. Zo nee, wat is dan de temperatuur die u instelt in de gebouwen? 3. Kunt u op korte termijn met een plan komen om de temperatuur in de gebouwen naar 19 graden terug te brengen?

Ambtelijk advies	Datum: 31.01.2023
	1. In april 2022 heeft het kabinet geadviseerd in alle overheidsgebouwen terug te brengen naar 19 graden. De gemeente Leudal heeft daarop in haar gebouwen de thermostaten teruggezet. Voor het gemeentehuis is dit onlangs ter verificatie bij onze contractpartij neergelegd en zij hebben middels het uitlezen van onze installaties aangetoond dat overal in het gemeentehuis de temperatuur naar beneden is bijgesteld. Uiteraard geldt dat door aanwezigheid van personen, apparatuur en dergelijke de temperatuur in afzonderlijke ruimten tijdelijk kan oplopen. Hiermee heeft de gemeente gehoor gegeven aan het advies van het kabinet en behoeft dit geen verder vervolg. 2. Graag wordt verwezen naar het antwoord onder punt 1. 3. Graag wordt verwezen naar het antwoord onder punt 1.
Besluit college of portefeuillehouder	Datum: 31.01.2023
	Besluit van (wie): College van B&W
	Besluit luidt: Akkoord