

# Raadvraag

## Brand bij twee recyclingbedrijven aan Jagersweg te Haelen

<b>Afkomstig van</b>	Commissielid sociaal G. Laemers
<b>Politieke groepering</b>	Ronduit Open
<b>Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn</b>	24sep23 + 30 kalenderdagen
<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder H. Wijers-Van der Linden
<b>Afdeling + Team</b>	Ruimte + Vergunningen, toezicht en handhaving
<b>Join-raadvragenboek</b>	2023-164
<b>Vragen</b>	<p>Raadvraag n.a.v. grote brand bij metaalrecycling in Haelen.</p> <p>Bij een metaalrecyclingbedrijf verwacht men de opslag van diverse onbrandbare metalen.</p> <p><u>Vragen</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Welke grote hoeveelheid brandbare stoffen lagen hier opgeslagen die zo'n grote brand hebben kunnen veroorzaken?</li><li>2. Voldeed de brandblus voorziening op het terrein aan de eisen?</li><li>3. Is er rekening gehouden met de brandlast op het terrein? 3a. Zo ja, hoe kan het dan dat men het bluswater over grote afstand met slangen over de spoorbaan en doorgaande wegen moet leiden?</li></ol>
<b>Ambtelijk advies</b>	Datum: 26.10.2023
	1. Op de locatie waar de brand is ontstaan waren alleen inerte ferrometalen en gedemonteerde autowrakken opgeslagen. Volgens de milieuvergunning van Jan Verhoeven mogen er gedemonteerde

	<p>autowrakken worden ingezameld en opgeslagen. De autowrakken waren vrij van vloeistoffen, rubbers, plastics enz. Op beide brandplekken waren geen gevaarlijke stoffen en niet inerte metalen opgeslagen.</p> <p>2. Op 3 juli 2023 heeft de brandweer tijdens de periodieke controle vastgesteld dat er voldoende blusmiddelen aanwezig waren op het terrein. Tijdens deze controle waren er geen overtredingen waargenomen.</p> <p>3. Op 3 juli 2023 heeft de brandweer geen overtredingen ten aanzien van de brandveiligheid waargenomen.</p> <p>3a. De brand van 22/23 september 2023 betrof een grote brand, vermoedelijk was er sprake van brandstichting. In de eerste instantie was er onvoldoende bluswater aanwezig. Nadat de brandweer vanaf de Haelensebeek een pompinstallatie met een transportleiding van ca. 1 km heeft aangelegd was er voldoende bluswater op de locatie beschikbaar (ca. 8000 liter/min). In de toekomst moet dit voorkomen worden door op het bedrijventerrein Napoleonsweg/Jagersweg een voorziening aan te brengen waaruit voldoende bluswater kan worden gepompt.</p>
--	--

<b>Besluit college of portefeuillehouder</b>	Datum: 30.10.2023
	Besluit van (wie): College van B&W
	Besluit luidt: Akkoord