

Raadvraag

Wateroverlast Hoogstraat 6 in Neer na hoosbuien

Afkomstig van	Raadslid R. Thomassen
Politieke groepering	VVD
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	13aug20 + 10 werkdagen
Portefeuillehouder	Wethouder R. Martens
Afdeling + Team	Ruimte + Beheer openbare ruimte
Join-raadvragenboek	2020-127
Concrete vragen	<i>Inleiding</i> Op of rond 11 augustus jl. kreeg het gebouw van de bibliotheek Neer te maken met wateroverlast na een hoosbui. Dat gebeurde eveneens een zestal weken geleden. Opnieuw na een hoosbui. In het gebouw is verder de heemkundevereniging gehuisvest. In de buurt zijn stemmen te beluisteren dat wateroverlast vaker voorkomt na nieuwbouw in de buurt. <i>Vragen</i> 1. Wat is de verklaring voor de wateroverlast? 2. Is het juist dat wateroverlast zich de laatste tijd méér voordoet? 3. Welke oplossingen zijn mogelijk ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst? 4. Is er contact geweest met de gebruikers, c.q. hebben deze klachten gemeld?
Ambtelijk advies	Datum: Advies: <i>De vragen als volgt beantwoorden</i> 1. Wat is de verklaring voor de wateroverlast? Tijdens de werkzaamheden aan een gedeelte van de Hoogstraat in Neer is het riool vervangen van de Steeg tot aan de het Schoolhofje. Het bestaande riool is hier gedeeltelijk verwijderd en gedeeltelijk dicht geschuimd (ter plaatse waar verwijderen van het riool door de ligging van kabels en leidingen niet mogelijk was). Alle huisaansluitingen (riool) zijn overgenomen op het nieuwe aangelegde riool. Echter de bibliotheek had nog een tweede aansluiting aan de zijkant van het gebouw. Omdat deze aansluiting op het dicht geschuimde riool zat zijn we deze bij de

	graafwerkzaamheden niet tegen gekomen en is deze niet overgenomen op het nieuwe riool. Normaal heeft een gebouw/woning 1 aansluiting op het gemeentelijk riool vandaar dat we deze aansluiting gemist hebben. Nadat we een melding van wateroverlast hebben gekregen is er actie ondernomen en is de gemiste (2^{de}) aansluiting op het nieuwe riool aangesloten. 2. Is het juist dat wateroverlast zich de laatste tijd méér voordoet? Nee, ondanks de heviger en frequenter neerslag is er geen substantiële toename in de overlast die leidt tot schade. 3. Welke oplossingen zijn mogelijk ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst? Maatregelen die getroffen worden zijn rioolverruiming bij riolen die "te klein" zijn maar vooral afkoppelen van hemelwater. Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. 4. Is er contact geweest met de gebruikers, c.q. hebben deze klachten gemeld? Ja, er zijn (op kosten van gemeente Leudal) ontvochtigers geplaatst.
Besluit college of portefeuillehouder	Datum: 4 september 2020
	Besluit van (wie): Wethouder R. Martens
	Besluit luidt: Akkoord