

## Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-21-443765  
 Zaaknummer Z-20-133065  
 Naam commissielid S. Zeilemaker  
 Fractie PWF  
 Onderwerp Commissievragen PWF raascie. 7-10 agendapunt 10.1  
 Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland  
 Datum waarop de vraag is gesteld 4 oktober 2021  
**Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.**  
 Portefeuillehouder  
 Afdeling

1.	In het programma wordt o.a. binnen “het erf van de toekomst” gesproken over kleine windmolens. De provincie onderzoekt of plaatsing van molens van 15 meter hoogte haalbaar is. Is 15 meter ashoogte of tiphoogte.
antwoord	Het gaat hier om ashoogte.
2.	De LTO heeft het over max. 35 meter ashoogte Wat is van deze molens de tiphoogte?
Antwoord	LTO gaat uit van ongeveer 50 meter.
3.	Wat is de definitie van een “boerderijmolen”?
Antwoord	De term ‘boerderijmolen’ kennen wij nog niet in ons beleid en is dus nog niet gedefinieerd. Onder een ‘boerderijmolen’ verstaan wij op dit moment een windturbine die op grond van de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland onder voorwaarden is toegestaan. Het gaat dan om een windturbine van maximaal 15 meter op boerenerven.
4.	Deze molens zijn niet opgenomen in de RESNHN Vraag 3: waarom zijn deze mogelijkheden opgenomen in dit uitvoeringsprogramma en waarom, op welke basis, stelt u voor dit verder te analyseren. Hoe verhouden deze plannen zich tot bestaande bestemmingsplannen en uitspraken van de gemeenteraad/-raden?

Antwoord	<p>De Westfriese gemeenten namen dit op in het uitvoeringsprogramma omdat de agrarische sector veel mogelijkheden ziet in boerderijmolens, als onderdeel van het erf van de toekomst. De gemeenten onderzoeken graag of er draagvlak is voor deze windturbines. Immers kunnen deze bijdragen in het realiseren van de ambitie energieneutrale Westfriesland 2040.</p> <p>Besluiten van de gemeenteraad, waaronder de geldende bestemmingsplannen, vormen op dit moment het toetsingskader van de gemeente Medemblik. Voor windturbines is geen ruimte voor nieuwvestiging. De bestaande windturbines zijn aangeduid in de bestemmingsplannen. Bestaande windturbines kunnen op dezelfde locatie vervangen worden door nieuwe windturbines, waarbij de ashoogte en rotordiameter lager of gelijk zijn aan de hoogte van de bestaande windturbine.</p>
5.	<p>In het uitvoeringsprogramma staat weinig of niets over warmte-uitwisseling tussen bedrijven en/of woningen. Wordt hier niet naar gekeken of is al vastgesteld dat dit geen haalbare kaart is?</p>
Antwoord	<p>Dit vormt onderdeel van de Transitievisies Warmte (TVW) van de individuele gemeenten. Zo noemt de TVW van de gemeente Medemblik kansen om restwarmte te gebruiken uit de bestaande geothermiebronnen van ECW. Ook zien we kansen op het bedrijventerrein Overspoor om gebruik te maken van restwarmte. In de buurt van dit bedrijventerrein is een zonnecollectorenveld gerealiseerd. Ook hier is sprake van restwarmte.</p>
6.	<p>In het programma wordt diverse malen gesteld dat “de 7 westfriese gemeenten maken onderdeel uit van... “ of “hebben een rol als samenwerkingspartner”. Hoe moeten we dat zien in het kader van ambtelijke en bestuurlijke ureninvulling en past dit binnen het beschikbare budget?</p>
Antwoord	<p>Ja, dit past binnen het beschikbare budget.</p>