## Beantwoording technische vragen raadsleden

| | |
|---|---|
| Nummer | BR-16-00362 |
| Zaaknummer | |
| Naam raadslid | Diverse |
| Fractie | Diverse |
| Onderwerp | Energie neutraal gemeentehuis |
| Datum waarop de vraag is gesteld | 19 mei 2016 |

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.

| | |
|---|---|
| Portefeuillehouder | Tigges |
| Afdeling | Bedrijfsvoering |

| | |
|---|---|
| 1. | Er is voor gekozen om de apparatuur buiten beschouwing te laten. Wat is het verbruik van de gebruikersapparatuur? |
| antwoord | |

| | | |
|---|---|---|
| **huidige situatie** | | |
| elektra gebouw gebonden installaties | 804.000 | kWh elek |
| elektra overige gebruikersapparatuur | 460.000 | kWh elek |
| gasgebruik | 105.000 | m3 gas |
| | | |
| **voorgestelde situatie** | | |
| elektra gebouw gebonden installaties | 702.891 | kWh elek |
| elektra overige gebruikersapparatuur | 460.000 | kWh elek |
| gasgebruik | 8.700 | m3 gas |

| | |
|---|---|
| 2. | Het voorstel is om de investeringen te dekken uit de algemene reserve. Het is gebruik om investeringen op de balans te plaatsen en niet te bekostigen uit de algemene reserve. Kunt u een toelichting geven op deze keuze? |
| antwoord | Ons beleid is dat we alleen levensduurverlengende investeringen activeren en afschrijven. De investeringen voor het energieneutraal maken van het gemeentehuis verlengen de levensduur van het gebouw niet.<br>Normaliter dekt de voorziening gemeentelijke gebouwen de vervanging van installaties. In deze voorziening zijn geen dekkingsmiddelen aanwezig voor de investeringen om het gemeentehuis energieneutraal te maken. Vandaar ons voorstel om dit te dekken uit de algemene reserve. |

| | |
|---|---|
| 3. | |
| antwoord | |