

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer DOC-19-193252
 Zaaknummer Z-18-046218
 Naam raadslid A. Meester
 Fractie BAMB
 Onderwerp Raadsvragen BAMB Technische installatie Mfa De Bloesem
 Datum waarop de vraag is gesteld 14 oktober 2019
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Met het oog op twee grote projecten die gebouwd gaan worden in onze gemeente de volgende vragen: hoeveel euro's zijn er totaal uitgegeven aan het verbeteren c.q. vernieuwen aan de technische installatie van MFA de Bloesem en zijn er nog technische problemen die nog verholpen c.q. opgelost moeten worden.
antwoord	Het verbeteren c.q. vernieuwen aan de technische installatie van MFA de Bloesem heeft € 336.000,= gekost. Een groot deel van de kosten is gebruikt voor het optimaliseren van de klimaatinstallatie van de Bloesem. Deze optimalisatie hield in dat er warmtewisselaars zijn geplaatst tussen de opwekkingsinstallatie (WKO van Vaanster) en de afgifte/binneninstallatie van de VVE en het beter inregelen van de installatie en vervangen van onderdelen van de klimaatinstallatie. Op dit moment zijn er geen noemenswaardige technische problemen bekend bij de gemeente die nog verholpen c.q. opgelost moeten worden.
2.	Wie was de architect, aannemer en de installateur van de Bloesem?
Antwoord	De volgende ondernemingen waren hierbij betrokken: Architect AGS Architects Aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma Installateur ITBB Heerenveen