

Beantwoording technische vragen raadsleden

Nummer DOC-20-309602
Zaaknummer Z-19-083017
Naam raadslid A. Meester
Fractie BAMB
Onderwerp Raadsvragen BAMB zonneweide Gemeentehuis
Datum waarop de vraag is gesteld 12 oktober 2020
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding

Afgelopen twee jaar zijn er zonnepanelen geplaatst voor het gemeentehuis.
Daarover de volgende vragen.

1.	Wat heeft dit totaal gekost?
antwoord	De kosten bedroegen totaal € 483.000,-, inclusief de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. De raad stelde hiervoor middelen beschikbaar, waar we deze uit dekten.
2.	Waar zijn deze panelen gefabriceerd?
Antwoord	De meeste panelen die in Nederland worden geplaatst komen uit China. Dit geldt ook voor deze panelen. De leverancier hebben we overigens na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure geselecteerd.
3.	Hoeveel kW hebben ze tot nu opgebracht?
Antwoord	Dat is 98,5 Mwh (98.500 kWh). Fase 1 (210 panelen) produceert sinds januari 2019 en fase 2 (1242 panelen) produceert beperkt sinds maart 2020. Als fase 2 volledig produceert kunnen we op jaarbasis 378.000 kWh verwachten. Zie ook hierna bij antwoord 4.
4.	Zijn alle panelen aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander?
Antwoord	Fase 1 wel, fase 2 produceert beperkt. Onze hoofdmeterkast vereiste aanpassing om alle panelen te kunnen aansluiten. Aanvankelijk zou dit aan het begin van het tweede kwartaal plaatsvinden. Helaas moesten we dit door de Corona-richtlijnen uitstellen. De

	verschillende werkzaamheden worden nu in fases uitgevoerd. In november is alles afgerond.
5.	Is het piekvermogen teruggebracht?
Antwoord	Ja, tijdelijk. De hoofdmeterkast had onvoldoende capaciteit. Deze is nu uitgebreid. Zie verder antwoord 4.