

Beantwoording technische vragen raadsleden

Nummer DOC-22-608409
Zaaknummer Z-21-180419
Naam raadslid E. v.d. Bosch
Fractie CDA
Onderwerp Raadsvragen CDA Wateroverlast Oosterbegraafplaats Andijk
Datum waarop de vraag is gesteld 9 november 2022
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder H. Nederpelt
Afdeling Openbare Ruimte

Inleiding

De renovatie van de Oosterbegraafplaats in Andijk afgerond. Het ziet er keurig uit, een mooi resultaat. Er is ook nieuwe drainage aangelegd en het heeft al met al veel geld gekost. Nu blijkt echter bij herhaling met name op het veld rechts voor (waar ook drainage is aangebracht) sprake te zijn van flinke wateroverlast. Inwoners die hier eerder (afgelopen zomer) melding over maakten kregen te horen dat het tijd nodig had. Het geeft een trieste aanblik.

1.	Wat mankeert er aan de pas vernieuwde drainage en heeft het college een plan om dit te verbeteren en op te lossen?
antwoord	De drainage die is aangebracht is aangebracht om in de diepte de waterhuishouding te verbeteren -190 cm beneden maaiveld. We hebben de begraafplaats aan de voorzijde 50 cm opgehoogd. Doordat er nieuwe grond is aangebracht (wat nog structuurloos is) kan er met hevige regen water op komen te staan. Dit zal in het voorjaar naarmate de grond meer structuur krijgt en het gras groeit verbeteren. Dit kost enige tijd.