




















Voortgangsrapportage Toegankelijkheidswerkzaamheden

Veghel		
Gebouwen	Werkzaamheden	Voortgang
Den Blok	AGP aanbrengen	
	De spiegel op de juiste hoogte hangen	
	De dorpel van nooduitgang bij kleuterspeelplaats ophalen	
Gemeentewerf	AGP aanbrengen	
	Aanbrengen van kledinghaken op in garderobe op 135 cm max	
	Plaatsen van horizontale handgreep bij toilet	
	Kapstokhaken op hoogte van 135 cm max plaatsen	
	Nooduitgang vrijmaken van obstakels	
	Aanbrengen zitmogelijkheid in de douche Plaatsen van horizontale handgreep in de douche	
de Bloemfontein	AGP aanbrengen	
	Informatiebordjes op juiste hoogte hangen	
	Het invalidentoilet aanpassen (voldoet niet aan norm/wel te gebruiken)	
Raadhuis Erp	AGP aanbrengen	
	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen	
	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Plaatsen vluchtplan op 1ste verdieping	
Ter Aa	Aanbrengen van kledinghaken op in garderobe op 135 cm max	
	Stoep ophalen	
MFG de Trommel	Toegang gebouw vrijmaken van obstakels (taak gebruiker)	
	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen	
	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
Den Brak	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen	
	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
	Alarmkoord aanbrengen op toilet	
	Plaatsen zitmogelijkheid in de douche (niet realiseerbaar/te ingrijpend)	
	Handgreep op muur plaatsen (n.v.t.) ? Horizontale handgreep op deur MIVA-toilet aanbrengen (n.v.t.) ? Alarmkoord aanbrengen ?	
t Span	AGP aanbrengen	
	Rooster voor toegangsdeur aanpassen	
	Dorpel verlagen	
	Te zware toegangsdeur vervangen	
	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen	
	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
	Alarmkoord aanbrengen op toilet Plaatsen zitmogelijkheid in de douche ? Horizontale handgreep op douchedeur aanbrengen ? Alarmkoord aanbrengen ?	
t Berenhol	AGP aanbrengen	
	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
Den Hazenpot	Rooster voor toegangsdeur aanpassen	
	Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen	
	Plaatsen zitmogelijkheid in de douche	
	Handgreep op muur plaatsen Alarmkoord aanbrengen op toilet	

De Brink	Plaatsen zitmogelijkheid in de douche Handgreep op muur plaatsen Alarmkoord aanbrengen op toilet	
MFA het Zoeklicht	AGP aanbrengen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Alarmkoord aanbrengen op toilet (is centraal geregeld/signaal bij conciërge)	
Oud Raadhuis	Draairichting automatische draaideur aangeven Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max in garderobe Doorgang tussendeuren naar invalidentoilet verbreden Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
MFA de Magneet	AGP aanbrengen Drempel toegangsdeur ophogen met 2 cm Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Toegangsdeur naar ruimte wijkvereniging verbreden	
MFA de Hintel	AGP aanbrengen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Draairichting automatische draaideur aangeven Drempel toegangsdeur verlagen	
Sporthal de Bunders	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Aanbrengen opklapbare beugels op invalidentoilet Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen Spiegel in invalidetoilet op juiste hoogte hangen Alarmkoord aanbrengen op toilet	
De Spil	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	
MFA het Klooster	Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max Aanbrengen van kledinghaken op in garderobe op 135 cm max Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen Plaatsen zitmogelijkheid in de douche Handgreep op muur plaatsen Horizontale handgreep op douchedeur aanbrengen Alarmkoord aanbrengen in de douche	
Gemeentehuis	Aanbrengen van kledinghaken op in garderobe op 135 cm max Horizontale handgreep op toiletdeur aanbrengen Kledinghaken aanbrengen op hoogte van 135 cm max	

Uitgevoerd	Werkzaamheden die reeds door Vastgoedbeheer zijn uitgevoerd
Wordt niet uitgevoerd	Werkzaamheden die in overeenstemming met STM niet worden uitgevoerd en daarom niet worden meegenomen in het voortgangpercentage
Doorzetten	Werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van een ander atelier binnen de gemeente of de huurder van het pand



≥ 50% uitgevoerd



< 50% uitgevoerd



= 0% uitgevoerd