

Omvangrijke werkzaamheden

Pand	Werkzaamheden
t Span	Te zware toegangsdeur vervangen Rooster voor toegangsdeur aanpassen Dorpel verlagen
Gemeentewerf	Aanbrengen zitmogelijkheid in de douche
Den Hazenpot	Rooster voor toegangsdeur aanpassen Plaatsen zitmogelijkheid in de douche
De Brink	Plaatsen zitmogelijkheid in de douche
Oud Raadhuis	Doorgang tussendeuren naar invalidentoilet verbreden
MFA de Magneet	Toegangsdeur naar ruimte wijkvereniging verbreden Drempel toegangsdeur ophogen met 2 cm
MFA het Klooster	Plaatsen zitmogelijkheid in de douche
MFA de Hintel	Drempel toegangsdeur verlagen

Pand	Werkzaamheden
EBC de Regenboog	Rooster bij ingang afdekken of maasbreedte verkleinen
de Heijcant	Maasbreedte rooster bij ingang verkleinen
IDOP de Schakel	Rooster bij ingang aanpassen
Bizzi (deel GGD)	Drempel vluchtroute ophogen
Museum Jan Heesterhuis	Binnendrempels verlagen
Tiaf schaatsvereniging	Drempel toegangsdeur verlagen
Gymzaal de Beemd	Drempels verlagen
DKC Celeritas	Drempel toegangsdeur verlagen

Pand	Werkzaamheden
CEC Mariëndael	Drempel ingang ophogen Lift deurbreedte aanpassen --> norm 90 cm (nu 87 cm) Signalering voor mensen met auditieve beperking Vluchtweg rolstoel vriendelijk maken Voorziening voor mensen met mobiele beperking bij evacuatie
de Streepen	Drempel ingang verlagen Ringleiding aanbrengen Invalidentoilet aanpassen
Scouting Rooi	Drempel ingang verlagen Doorgangen verbreden (van 81 naar 90 cm) Bediening verlichting op juiste hoogte plaatsen Aanbrengen ringleiding Plaatsen van invalidentoilet Aanpassen afmetingen doucheruimte
Gymzaal Boskant	Drempel ingang verlagen Afmetingen invalidentoilet voldoen niet Nooduitgang voldoet niet Nooduitgang alleen te bereiken via opslagruimte Plaatsen aangepaste doucheruimte voor mensen met beperking
Zwembad de Neul	Slechte bereikbaarheid van ingang, invalidetoilet en balie
Sportzaal de Kienehoef	Drempel hoofdingang verlagen Aanbrengen ringleiding Afmetingen invalidentoilet voldoen niet Zitvoorziening aanbrengen onder de douche
Kinderboerderij Kienehoeve	Afmetingen invalidentoilet voldoen niet Wastafel op juiste hoogte hangen
Gemeentwerf	Bel voor toegang op lagere hoogte hangen Doorgangen verbreden (van 81 naar 90 cm) Invalidentoilet plaatsen
Café Dommelzicht	Drempel ingang verlagen Toegangsdeur niet te openen zonder hulp Drempel café naar serre verlagen Aanbrengen ringleiding
Kasteel Henkenshage	Drempel ingang verlagen Ringleiding aanbrengen
Paulus Gasthuisjes	Drempel ingang verlagen Toegangsdeur verbreden Doorgangen verbreden (van 75 naar 90 cm) Verlichting verbeteren
Dommeltoren	Drempel ingang verlagen Toegangsdeur verbreden Doorgangen verbreden (van 75 naar 90 cm) Verlichting verbeteren