

Bijlage 2: Matrix eisen afwerkingen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-Pve - afwerkingen van ruimten
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept

In dit overzicht zijn de eisen per ruimte weergegeven. Bij afwijkingen t.o.v. de tekst in het T-PvE is de tekst leidend.



Ruimte		Vloerafwerking		Wandafwerking		Plafondafwerking	
		Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek
Werkplekken	Werkplekken medewerkers	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis	Scheidingswanden concentratiewerkplekken deels transparant & beschrijfbare wanden in projectgroepruimten		
	Werkplekken B&W	voldoet aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis	Scheidingswanden concentratiewerkplekken deels transparant & beschrijfbare wanden in projectgroepruimten		
Raadzaal en publieke voorzieningen	Raadzaal	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Berging raadzaal	goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Betonwanden dienen gecoat te worden	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
	Trouwzaal	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Kleedruimte ambtenaar burgerlijke stand	voldoet aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Publieksbalies	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Spreekkamers	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Ontvangsthal met recepties	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	B&W-kamer	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Eet- werkcafé	voldoet aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	(Spoel)Keuken	Stootvast, slijtvast, slipvast, watervast, hoge stroefheid en vochtbestendig.	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig vochtig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		Voorzien van schrobput op logische plaats (voldoende afschot)	voldoet aan de WELL-eisen	stoot- en watervast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en naadloze watervaste wandafwerking tot plafond		
		lokaal te vervangen, goed reinigbaar	voldoet aan HACCP	draagt bij aan akoestiek eis	voldoet aan eisen HACCP		
	Uitgifte	Hoge slijtvastheid, hoge stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig vochtig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)		
		draagt bij aan akoestiek eis	Klasse A ruimteakoestiek	draagt bij aan akoestiek eis	voldoet aan eisen HACCP		
	Opslag keuken	Stootvast, slijtvast, slipvast, watervast, goede stroefheid en vochtbestendig.	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig vochtig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en betonwanden dienen gecoat te worden		
		lokaal te vervangen, goed reinigbaar	voldoet aan HACCP	draagt bij aan akoestiek eis	voldoen aan eisen HACCP		
	Kleedruimte	Hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
		draagt bij aan akoestiek eis	Klasse A ruimteakoestiek	draagt bij aan akoestiek eis			
	Kantoorruimte keuken	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen, HACCP en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			

Ruimte		Vloerafwerking		Wandafwerking		Plafondafwerking	
		Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek
Ondersteunende voorzieningen	Vergaderruimten	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	hoge prestatie op gebied van uitstraling. Overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	hoge prestatie op gebied van uitstraling, klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis	Scheidingswanden deels transparant		
	Interne balie facilitair/bode werkplek	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Werkplaats bodes	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Centrale postkamer/repro	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Gebedsruimte/Kolfruimte	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar en hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	EHBO/BHV-ruimte	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vochtbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	Waterdichtstootvast, slijtvast, watervast en vochtbestendig	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis	Leidingen niet in het zicht		
	Ontspanningsruimte	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar, geschikt voor (ver)plaatsen systeemwanden	klimaatplafond en installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis			
	Kleed- en doucheruimten	Stootvast, slijtvast, slipvast, watervast, hoge stroefheid en vochtbestendig.	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stoot- en watervast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en naadloze watervaste wandafwerking tot plafond		
		lokaal te vervangen, goed reinigbaar	voldoet aan HACCP	draagt bij aan akoestiek eis	voldoen aan eisen HACCP		
	Ruimte schoonmaak	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast en watervast ter plaatse van de uitstortgootsteen	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en naadloze watervaste wandafwerking tot plafond		
Diverse soorten opslag	Statisch archief	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
				draagt bij aan akoestiek eis	Betonwanden dienen gecoat te worden		
	Opslag voorraad meubilair	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
					Betonwanden dienen gecoat te worden		
	Expeditieruimte (overslagruimte)	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
					Betonwanden dienen gecoat te worden		
	Containerberging (vertrouwelijk) papier	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
					Betonwanden dienen gecoat te worden		
	Algemene berging	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Betonwanden dienen gecoat te worden	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
Serverruimten	MER-ruimte	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Betonwanden dienen gecoat te worden	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
		verhoogd antistatische vloer	220V contacten onder de vloer				
	SER-ruimten	passend bij functie ruimte met gangbare slijtvastheid en stroefheid, eenvoudig reinigbaar	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Betonwanden dienen gecoat te worden	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		draagt bij aan de akoestische, gezondheids en duurzaamheidseisen	voldoet aan de WELL-eisen en klasse A ruimteakoestiek	stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	
Sanitair & Werkkasten	Toiletruimten	Stootvast, slijtvast, slipvast, watervast, goede stroefheid en vochtbestendig.	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	Stootvast, slijtvast, watervast en vochtbestendig	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	plafondsysteem demonteerbaar, vocht-waterbestendig+ hygienisch	installaties bovenplafond moeten bereikbaar zijn
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stoot- en watervast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en naadloze watervaste wandafwerking tot plafond		
		lokaal te vervangen, goed reinigbaar	voldoet aan HACCP		voldoen aan eisen HACCP		
	Werkkasten	hoge slijtvastheid, goede stroefheid	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Betonwanden dienen gecoat te worden	passend bij functie ruimte en demonteerbaar	installaties boven plafond bereikbaar
		passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	voldoet aan de WELL-eisen	stootvast en watervast ter plaatse van de uitstortgootsteen	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm) en naadloze watervaste wandafwerking tot plafond	draagt bij aan akoestiek eis (geperforeerd plafond)	

Ruimte		Vloerafwerking		Wandafwerking		Plafondafwerking	
		Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek	Kenmerken	Specifiek
Ondergrondse parkeergarage	Parkeergarage	Naadloze coating bestend tegen autoverkeer, vocht en vervuiling	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	coating, kleur moet afgestemd worden met opdrachtgever	
		vluchtwegen markering, rijrichting en parkeervak aanduidingen (fluoriserend)		stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis	
		Hoge slijtvastheid, goede stroefheid			Betonwanden dienen gecoat te worden		
	Fietsenstalling	Naadloze coating bestend tegen fietsverkeer, vocht en vervuiling	overgang vloer met overgangsprofiel of hardstenen rolstoel dorpel	passend bij functie ruimte, eenvoudig reinigbaar	Stootvast incl. hoekbeschermer bij intensief verkeer, slijtvast	coating, kleur moet afgestemd worden met opdrachtgever	
		vluchtwegen markering, rijrichting aanduidingen (fluoriserend)		stootvast	stootvaste onderhoudsarme plint zonder scherpe rand (5cm)	draagt bij aan akoestiek eis	
		Hoge slijtvastheid, goede stroefheid			Betonwanden dienen gecoat te worden		

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimten
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept

In dit overzicht zijn de eisen per ruimte weergegeven. Bij afwijkingen t.o.v. de tekst in het T-PvE is de tekst leidend.

Ruimte		Minimale vrije hoogte (m)	Eisen luchtkwaliteit					Eisen Thermisch comfort				
			CO2-concentratie	Ventilatiesysteem	Toevoer verse lucht (m3/h)	Luchtvochtigheid	Regelbaarheid	Minimale comforttemperatuur (in graden Celsius)	Maximale comforttemperatuur (in graden Celsius)	Tocht	Regelbaarheid	Overschrijding temperatuur
										DR-index maximaal 20%.turbulentie- intensiteit van 40 a 60%.	centrale bedieningspaneel per verdieping en/of bouwdeel afsluitbaar en aftapbaar, per ruimte naregelbaar aregelbaar, afsluitbaar en uitlegbaar te zijn per 1,8m	overschrijdingsberekeningen referentiejaar RA2008T2 (NEN 5060) aanhouden
Werkplekken	Werkplekken medewerkers	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Werkplekken B&W	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
Raadzaal en publieke voorzieningen	Raadzaal	n.t.b.	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Berging raadzaal	2,7		gebalanceerd luchtbehandelingssysteem								
	Trouwzaal	n.t.b. (>2,7)	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Kleedruimte ambtenaar burgerlijke stand	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Publieksbalies	n.t.b.	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Spreekkamers	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Ontvangsthal met recepties	n.t.b. (>2,7)	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	B&W-kamer	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimten
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept

In dit overzicht zijn de eisen per ruimte weergegeven. Bij afwijkingen t.o.v. de tekst in het T-PvE is de tekst leidend.

Ruimte		Minimale vrije hoogte (m)	Eisen luchtkwaliteit					Eisen Thermisch comfort				
Ondersteunende voorzieningen	Eet- werkcafé	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	(Spoel)Keuken	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	onderdruk met afzuiging van: 2.500 m3/uur* (luchtdebiet door installatie-adviseur nog bepalen/ afstemmen)	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Uitgifte	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Opslag keuken	2,7		gebalanceerd luchtbehandelingssysteem		tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof						
	Kleedruimte	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Kantoorruimte keuken	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Vergaderruimten	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Interne balie facilitair/bode werkplek	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Werkplaats bodes	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Centrale postkamer/repro	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	onderdruk met afzuiging van: 75 m3/uur	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Gebedsruimte/Kolfruimte	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	EHBO/BHV-ruimte	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Ontspanningsruimte	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Kleed- en doucheruimten	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	gebalanceerd luchtbehandelingssysteem	per persoon 60 m3/h	tussen 35 en 70%, luchtbevochtiging is legionellaproof	per 3,6 m inregelbaar en afsluitbaar (rekening houden met een indeelbaarheid van ruimte per 1,8m)	stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C	luchtsnelheid: max. 0,15 m/s, tussenseizoen: max. 0,20 m/s, zomer: max. 0,25 m/s		
	Ruimte schoonmaak	2,7		gebalanceerd luchtbehandelingssysteem								

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimten
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept

In dit overzicht zijn de eisen per ruimte weergegeven. Bij afwijkingen t.o.v. de tekst in het T-PvE is de tekst leidend.

Ruimte		Minimale vrije hoogte (m)	Eisen luchtkwaliteit					Eisen Thermisch comfort				
Diverse soorten opslag	Statisch archief	2,7		ontvochtigd en bevochtigdworden volgens de archief wet, ventilatie afzuiging 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	Opslag voorraad meubilair	2,7		ventilatie afzuiging 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	Expeditieruimte (overslagruimte)	n.t.b. (>2,7)		ventilatie afzuiging 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	Containerberging (vertrouwelijk) papier	2,7		ventilatie afzuiging 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	Algemene berging	2,7		ventilatie afzuiging 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
Serruimten	MER-ruimte	2,7		onderdruk met afzuiging van: 75 m3/uur, max luchtsnelheid 6m/s		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	SER-ruimten	2,7		onderdruk met afzuiging van: 75 m3/uur, max luchtsnelheid 6m/s		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
Sanitair en werkkasten	Toiletruimten	2,7	Max +400ppm boven buitenluchtconcentratie	onderdruk met afzuiging van: 75 m3/uur		tussen 35 en 70%, luchtbevochting is legionellaproof		stookseizoen: 20°C	buiten het stookseizoen: 26°C			
	Werkkasten	2,7		gebalanceerd luchtbehandelingssysteem								
Ondergrondse parkeergarage	Parkeergarage	conform NEN2443		mechanische ventilatie installatie incl. rookbeheersing NEN 6098								
	Fietsenstalling	conform NEN2443		mechanische ventilatie installatie incl. rookbeheersing NEN 6098								

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimte
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept



Ruimte		Eisen Visueel comfort/ Lichtkwaliteit					Eisen Akoestische kwaliteit				
		Verlichting				Daglicht	Gemiddelde absorptie-coëfficiënt	Max. Nagalmtijd	Max. installatiegeluid (Li;A)	Min. luchtgeluidsisolatie aangrenzende verblijfsruimten (DnT;A)	Min. luchtgeluidsisolatie aangrenzende verkeersruimten (DnT;A)
		Armaturen	Minimale verlichtingssterkte op vloerniveau (lux)	Gelijkmatigheids-index	Kleurweergave (Ra)	Daglichtfactor	minimaal 75% van het plafond geluidsabsorberend uit is gevoerd met een absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7.	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB, stiltewerkplekken max.30 dB, openvloer werkplekken max.40 dB	De luchtgeluidsisolatie (DnT;A) tussen kantoor/overleg ruimten onderling bedraagt ten minste 45 dB.	De luchtgeluidsisolatie (DnT;A) tussen verblijfsruimten en verkeersgebieden bedraagt ten minste 33 dB.
Werkplekken	Werkplekken medewerkers	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	500	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB, stiltewerkplekken max.30 dB, openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Werkplekken B&W	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	500	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB, stiltewerkplekken max.30 dB, openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
Raadzaal en publieke voorzieningen	Raadzaal	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling overrulen middels een aan/uit-schakelaar	500	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7, in VO-fase passende eis bepalen door adviseur	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB, stiltewerkplekken max.30 dB, openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Berging raadzaal	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7, in VO-fase passende eis bepalen door adviseur	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Trouwzaal	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling overrulen middels een aan/uit-schakelaar	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7, in VO-fase passende eis bepalen door adviseur	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Kleedruimte ambtenaar burgerlijke stand	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Publieksbalies	LED verlichting, UGRL maximaal 19, centraal	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Spreekkamers	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Ontvangsthal met recepties	LED verlichting, UGRL maximaal 19, centraal	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	B&W-kamer	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimte
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept



Ruimte		Eisen Visueel comfort/ Lichtkwaliteit					Eisen Akoestische kwaliteit				
Ondersteunende voorzieningen	Eet- werkcafé	LED verlichting, UGRL maximaal 19, centraal	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	(Spoel)Keuken	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Uitgifte	LED verlichting, UGRL maximaal 19	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Opslag keuken	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90				installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Kleedruimte	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Kantoorruimte keuken		300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Vergaderruimten	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling overrulen middels een aan/uit-schakelaar	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Interne balie facilitair/bode werkplek	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Werkplaats bodes	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Centrale postkamer/repro	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Gebedsruimte/Kolfruimte	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) stiltewerkplekken max.30 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	EHBO/BHV-ruimte	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Ontspanningsruimte	LED verlichting, UGRL maximaal 19, aanwezigheidsschakeling	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) stiltewerkplekken max.30 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Kleed- en doucheruimten	LED verlichting aanwezigheidsschakeling, spatwaterdicht	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90	De daglichtfactor (DF-waarde) in de ruimten gelegen in de gevelzone bedraagt minimaal 3%.	absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Ruimte schoonmaak		200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.

Bijlage 2: Matrix comforteisen van ruimten

Projectnaam: Nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Document: Bijlage 2 T-PvE- Comforteisen van ruimte
Datum: 12-6-2020
Referentie: zie voettekst
Status: concept



Ruimte		Eisen Visueel comfort/ Lichtkwaliteit					Eisen Akoestische kwaliteit				
Diverse soorten opslag	Statisch archief	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) stiltewerkplekken max.30 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Opslag voorraad meubilair	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Expeditieruimte (overslagruimte)	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Containerberging (vertrouwelijk) papier	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Algemene berging	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
Serruimten	MER-ruimte	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	SER-ruimten	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
Sanitair en werkkasten	Toiletruimten	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	150	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) max. 35 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
	Werkkasten	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	200	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90		absorptie coëfficiënt alpha (w) van minimaal 0,7	ingerichte ruimten bedraagt maximaal 0,6 s.	installaties (Li;A) openvloer werkplekken max.40 dB	(DnT;A) ten minste 45 dB.	(DnT;A) ten minste 33 dB.
Ondergrondse parkeergarage	Parkeergarage	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90						
	Fietsenstalling	LED verlichting aanwezigheidsschakeling,	300	De verlichting-gelijkmatigheidsindex (Uo) bedraagt minimaal 0,75.	90						