

Fractie Beter Oss
t.a.v. de heer J. van Orsouw

Ruimtelijke Ontwikkeling

Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon 14 0412
Fax [0412] 64 26 05
E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
22 december 2015		M. van Zutphen	
Onderwerp			
Beantwoording artikel 41 vragen Beter Oss			

Geachte heer Van Orsouw,

U hebt het college op 31 oktober 2014 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over het LPG-vulpunt in Herpen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.

1. Bent u door de vergunninghouder op de hoogte gesteld van de werkelijke doorzet gegevens LPG van de afgelopen 3 jaar?

Doorzet 2011: 9.738 kg (afgerond 19 m³)
Doorzet 2012: 8.493 kg (afgerond 17 m³)
Doorzet 2013: 25.181 kg (afgerond 49 m³)
Doorzet 2014: 13.522 kg (afgerond 27 m³)
Doorzet 2015: nog niet bekend

2. Zo ja, wat is het hoogst gemeten aantal kubieke meters LPG doorzet van de afgelopen 3 jaar?

Het hoogst gemeten aantal kubieke meters in de afgelopen drie jaar is 49 m³.

3. Zo nee, waarom niet? Gaat u alsnog deze cijfers opvragen, wetende dat de vergunninghouder verplicht is deze gegevens te verstrekken?

In de kennisgeving over de beschikking milieuvergunning (d.d.19 november 2008) van het College van B&W wordt in bijgevoegde ambtshalve aanpassing van de milieuvergunning gesteld dat de degene die de inrichting drijft verplicht is

geregistreerde gegevens ter inzage te geven op verzoek van het bevoegd gezag. Wij hebben bij de drijver van de inrichting de doorzetgegevens opgevraagd.

4. *Wat is volgens u de omvang van de risicocirkel gezien de daadwerkelijke doorzetcijfers van LPG de laatste 3 jaar en welke consequenties verbindt u daaraan?*

De risicocontour wordt bepaald op basis van de maximaal vergunde doorzet. In dit geval is een doorzet van 1.500 kubieke meter LPG vergund en dat komt overeen met een contour van 110 meter gemeten vanaf het gasvulpunt. De risicocontour is niet afhankelijk van de werkelijk behaalde doorzet.

In vertrouwen u vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,


Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,

L.S.

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,



Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

(F.F.G.P. den Broek)
loco-BM