

Fractie D66

T.a.v. Frans Molenkamp, Henriëtte Renders

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
8 oktober 2019		D. van Grinsven	685838
Onderwerp			Aantal bijlagen
Artikel 41 vragen fractie D66 over de Luciakerk			--

Geachte mevrouw Renders, geachte heer Molenkamp

U hebt het college op 27 september artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de veiligheid van en rondom de Luciakerk in Ravenstein. In deze brief beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.

1. *Is het college op de hoogte van de ernstige situatie (zie nieuws DTV Oss 24 september jl.) welke uit het onderzoeksrapport van najaar 2018 naar voren komt?*

Naar aanleiding van signalen over risicovolle onveiligheid is op 3 oktober jl. door deskundigen van de afdeling VTH inspectie uitgevoerd naar de constructieve veiligheid en de veiligheid voor de omgeving. De algehele stabiliteit is beoordeeld. Conclusie is dat op dit moment de veiligheid in de openbare ruimte niet in gevaar is, ook niet voor onderdelen. Er hoeven geen maatregelen te worden getroffen. Wel is er in de kerk risico op het vallen van stucwerk. Wij begrijpen daarom de maatregel van de eigenaar om de kerk gesloten te houden voor publiek.

De aanleiding is aantasting van de houtconstructie van de kap. De constructieve veiligheid is nu niet in het geding. Op termijn zal dit hersteld moeten worden. Mocht de situatie van de kerk over circa een jaar nog niet aangepast zijn dan wel dat er nog geen ingediend restauratieplan ligt, dan zullen we de eigenaar aanspreken om de constructieve situatie op dat moment opnieuw te monitoren.

2. *Zo ja, is er dan voor het gemeentebestuur geen aanleiding geweest om maatregelen te treffen in de openbare ruimte?*

Zie het antwoord op vraag 1.

3. *Beschikt het college over het onderzoek van MVL?*

Nee, nog niet. Bij de inspectie, waarbij de parochie aanwezig was, is afgesproken dat wij als gemeente het rapport op korte termijn vertrouwelijk zullen ontvangen.

4. *Zo ja, is dit het enige rapport of is er additionele informatie betreffende de staat van de Luciakerk?*

Wij beschikken als gemeente over het onderzoeksrapport "onderzoek naar Stucgewelven" d.d. 29 mei 2018. Opgesteld door Rasp-stuc advice en design, Willem Coolen decoratief & monumentaal schilderwerk. Dit rapport gaat alleen over de staat van het stucwerk en schilderwerk.

5. *Als er additionele informatie is, welke conclusies betreffende de staat van de Luciakerk worden daarin getrokken?*

In het rapport over stucwerk staat geschreven dat er mogelijk stukjes stucwerk kunnen vallen. Voor het stucwerk in de lantaarn van de koepel wordt aangegeven dat daar een groter gevaar is voor vallende delen stucwerk. Om de kerk open te stellen, wordt geadviseerd hier eerst herstelwerkzaamheden uit te voeren om de veiligheid te garanderen. Verder gaat het rapport meer over de decoratieve kwaliteit van het stuc- en schilderwerk en hoe dit hersteld moet worden.

6. *Is het college van mening dat de veiligheid van de inwoners gegarandeerd is als ze in de buurt van de Luciakerk lopen?*

Zie daarvoor het antwoord op vraag 1.

Met vriendelijke groet,



mr. J. van der Schoot
Wethouder religieus erfgoed c.a.

