



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Het college van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente Overbetuwe
de heer P. Spaan
Postbus 11
6660 AA ELST

Onderwerp
Bevindingenbrief milieucontrole

Geachte heer Spaan,

Op 13 november 2018, 12 februari 2019 en 18 februari 2019 zijn er controles uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Arnhem, bij de milieustraat op de locatie De Korte Helster 1 te Elst. Op 13 november 2018 is er een controle 'melden en registreren afvalstoffen' uitgevoerd door onze toezichthouder, de heer H. Reurink en de heer P. ten Brink van de ODRA.

Ook is er op 13 november 2018 een controle ketentoezicht asbest uitgevoerd door de heer H. Reurink van de ODRA en de heer J. Westerbeek namens Omgevingsdienst Rivierenland.

Tevens is op 12 februari 2019 een controle op de milieustraat uitgevoerd door de heer A. de Jong en de heer H. Reurink van de ODRA. Deze controle was met name gericht op de opslag van de afvalstoffen.

Daarnaast heeft op 18 februari 2019, de heer H. Reurink van de ODRA de werkruimten en de installaties van de Gemeentewerf gecontroleerd.

De toezichthouders hebben in alle gevallen met de heer J. Sluiter gesproken. Daarnaast werden zij in verschillende samenstelling te woord gestaan door dhr. Lentsen, depothouder, dhr. Nijhuis, beleidsmedewerker, dhr. Scholten, afdeling vastgoed, dhr. L. Aalders, adviseur, dhr. P. Spaan; vergunningenregisseur en dhr. B. van Dijk, interimmanager afdeling Beheer, team Buitenruimte en Vastgoed.

De controles hebben wij geregistreerd onder zaaknummer 195272357. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Aanleiding en doel controle

De controles vonden plaats in opdracht van één van onze partners uit te voeren projecten namelijk ketentoezicht asbest en melden en registreren afvalstoffen. Verder heeft de ODRA op verzoek een extra integrale controle van de gemeentewerf en milieustraat in opdracht van de Gemeente Overbetuwe uitgevoerd.

Datum
27 maart 2019

Pagina
1 van 11

Zaaknummer
195272357

Behandeld door
H. Reurink

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

De controle was gericht op de naleving van de regels die zijn gesteld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer.

De regels die op uw activiteiten van toepassing zijn, staan in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De omgevingsvergunning milieu van 15 oktober 2005, met wijzigingen van 31 januari 2008, 30 oktober 2011 en 6 december 2012 zijn van rechtswege komen te vervallen.

Datum
27 maart 2019

pagina
2 van 11

Zaaknummer
195272357

Sinds 2011 zijn de artikelen van toepassing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Hierbij is het uitgangspunt, zoals door u zelf vastgelegd in de 'Beschrijving acceptatie en controle ontvangen afvalstoffen' onder 2.1, dat er enkel afval afkomstig van huishoudens wordt geaccepteerd op de milieustraat, met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton aan gevaarlijke afvalstoffen. Ook zijn de voorschriften van de verordening 'Ozonlaag afbrekende stoffen (EG nr. 1005/2009)' rechtstreeks van toepassing.

Bevindingen

De toezichthouder heeft meerdere overtredingen vastgesteld. Wij vermelden de overtredingen in het overzicht onder aan deze brief. U moet de overtredingen beëindigen door de genoemde maatregelen te nemen. De maatregelen en de termijn vindt u ook in het overzicht. Daarnaast moet u voorkomen dat u handelt in strijd met artikelen die worden genoemd in de bijlage.

Waarschuwing

Wij gaan ervan uit dat u de genoemde maatregelen neemt. Na afloop van de gestelde termijn voeren wij een vervolgcontrole uit om te beoordelen of de overtreding is beëindigd. Als uit de vervolgcontrole blijkt dat u de genoemde maatregelen niet heeft genomen, dan kunnen wij handhavend optreden. Bestuurlijk, door het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang. Daarnaast is het ook mogelijk dat strafrechtelijk wordt opgetreden.

Omvang controle

Wij benadrukken dat tijdens de controle specifiek is gecontroleerd op de hierboven vermelde aspecten.

U bent als inrichtinghouder altijd verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving. Wanneer tijdens de controle een overtreding niet is geconstateerd, betekent dit niet dat deze overtreding wordt toegestaan. U kunt daarom geen rechten ontleen aan deze brief.

Opmerkingen

Energie:

Uit de ontvangen gegevens van het gasverbruik blijkt dat zowel de Milieustraat en Gemeentewerf een midden verbruiker zijn. Dit houdt in dat de erkende maatregelen lijst (EML) met energiebesparende maatregelen van toepassing is (art 2.15 Activiteitenbesluit in samenhang artikel 2.16 Activiteitenregeling). Er zal daarvoor de komende tijd een separate EML-controle door de ODRA worden uitgevoerd.

Meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA):

Als gevolg van de combinatie Milieustraat en Gemeentewerf bestaan er ten aanzien van het melden aan het LMA de volgende opties:

- De **combinatie** van milieustraat en werf blijft behouden. Dan blijft de inrichting als geheel 'meldingsplichtig' voor het LMA en

dient de ontvangst van afvalstoffen correct te worden gemeld aan het LMA. Bij het melden aan het LMA gelden verschillende bepalingen ten aanzien van afval van particulieren en afval uit de openbare ruimte. Dit onderscheid dient in de manier van melden (aan het LMA) tot uiting te komen.

Datum
27 maart 2019

pagina
3 van 11

Zaaknummer
195272357

- De inrichting fysiek te splitsen, waarbij de afvalstoffen van particulieren op de milieustraat worden ontvangen en deze **geheel apart** te houden van het gemeentewerf-deel. Hiermee zal de milieustraat geen LMA-meldingsplichtige inrichting meer zijn.

Afval uit de openbare ruimte, zoals veegvuil, afval uit prullenbakken en groen-afval, dient dan binnen het gemeentewerf-deel te worden ontvangen. Dit afval wordt dan gezien als afval uit eigen bedrijfsvoering. Ook voor deze afvalstroom bestaat in die situatie geen meldplicht. Bij deze keuze dient de beschrijving "acceptatie en controle afvalstoffen" te worden aangepast en ter beoordeling aan ODRA te worden voorgelegd.

In het bijgevoegde overzicht van overtredingen komt de huidige wijze van acceptatie van afvalstoffen en van 'Melden' aan het LMA terug. Hoe de geconstateerde overtredingen kunnen worden opgeheven hangt af van de keuze die ten aanzien van de indeling van de inrichting gemaakt wordt.

Binnen de huidige situatie dient echter de genoemde hersteltermijn per overtreding in acht genomen te worden.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer H. Reurink, telefoonnummer: (026) 377 16 44. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Overbetuwe,

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.

Bijlage(n):

- Overzicht overtredingen

OVERZICHT OVERTREDINGEN

Wettelijk kader

Artikel 4.93 Activiteitenregeling in samenhang met voorschrift 5.8.1 PGS 25.

Overtreding

Installatieboek aardgas-afleverinstallatie bestaande uit een bedrijfshandleiding en logboek conform hoofdstuk 12.

Maatregel

Zorg dragen dat er een bedrijfshandleiding en logboek bij de aardgas afleverinstallatie ter inzage aanwezig is.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
4 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 4.93 Activiteitenregeling in samenhang met voorschrift 5.9 PGS 25.

Overtreding

Procedure Noodplan (aardgas afleverinstallatie) wordt niet jaarlijks beproefd.

Maatregel

Jaarlijks de procedure noodplan beproeven en aantonen dat dit daadwerkelijk is uitgevoerd.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 2.9 Activiteitenbesluit in combinatie met artikel 2.1 van de Activiteitenregeling (Zie ook artikel 3.31 Activiteitenbesluit in combinatie met artikel 3.44 van de Activiteitenregeling).

Overtreding

Een aantoonbaar vloeistofdichte vloer was niet aanwezig bij de volgende opslagen:

- C-hout zonder KOMO certificaat in een open container (uitlogen);
- Grond van onbekende kwaliteit op een vloer (uitlogen);
- Dakleer, dakafval in een open container (uitlogen);
- Metalen opslag (andere metalen dan aluminium, ijzer, roestvrijstaal) in een open container (uitlogen);
- Steenpuin vuil, in een open container (uitlogen);
- Huisvuil restafval in een open container (lekken en uitlogen);
- Veegvuil op een vloer (lekken en uitlogen);
- Kolkenvuil op een vloer (lekken en uitlogen);
- KCA-depot (lekken de uit verfopslag).

Maatregel

De vloeren van bovengenoemde opslagen moeten vloeistofdicht zijn.
Ze moeten gekeurd worden op vloeistofdichtheid en het bewijs van vloeistofdichtheid opsturen naar postbus@odra.nl.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
5 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende Ozonlaag afbrekende stoffen artikel 23-3 en artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 842/2006.

Overtreding

Koeling Kadaverkluis heeft 7,7 kg koudemiddel volgens kenplaat, er moet jaarlijks lekcontrole plaatsvinden. Dit kon niet worden aangetoond.

Maatregel

De jaarlijkse lekcontrole laten uitvoeren conform artikel 23-3 ozonlaag afbrekende stoffen

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 1.10 lid 2 Activiteitenbesluit.

Overtreding

De Gemeentewerf en de Milieustraat zijn gewijzigd, hiervan is geen melding gedaan. De vernieuwde milieustraat is in 2018 geopend.

Maatregel

Alle wijzigingen van de milieustraat en Gemeentewerf melden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer art 1.10. Dit kan via www.aimonline.nl Ook moet worden gezien of de Brandweerkazerne nog onderdeel vormt van de inrichting.

Dit kan via www.aimonline.nl

Termijn

U moet deze melding binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief ingediend hebben.

Wettelijk kader

Artikel 3.54 D Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.71 F Activiteitenregeling.

Overtreding

De jaarlijkse lediging van de opslagtank voor afgewerkte olie kon niet worden aangetoond.

Maatregel

De afgewerkte olietank laten ledigen en het bewijs hiervan kunnen tonen.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
6 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 3.54 D Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.71 F Activiteitenregeling.

Overtreding

De vul- en aftappunten van de gasolie en afgewerkte olietank zijn niet boven een aantoonbare vloeistofdichte vloer of lekbak geplaatst.

Maatregel

Aantonen d.m.v. certificaat dat de vloer vloeistofdicht is.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 3.54 D Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.71 D Activiteitenregeling en het voorschrift 4.2.13 PGS 30.

Overtreding

Jaarlijkse controle lekdetectiesysteem Gasolie en van de Afgewerkte olietank moet worden aangetekend in het installatieboek, dit kon niet worden aangetoond.

Maatregel

Aantonen dat de jaarlijkse controle van de lekdetectie is uitgevoerd en toevoegen aan het installatieboek.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 3.10 P Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.7 M Activiteitenregeling.

Overtreding

De 4-jaarlijkse keuring van de stookinstallatie (gasgestookt C.V., ketels, cascade opstelling) kon niet worden getoond.

Maatregel

De betreffende keuringen laten uitvoeren op de C.V. ketels.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 3.10 P Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.7 M Activiteitenregeling.

Overtreding

Er kon geen bewijs worden getoond van de 4-jaarlijkse keuring Sloop 7 (gastoevoerleiding) van de CV-installatie.

Maatregel

De betreffende keuring laten uitvoeren op de gastoevoerleiding.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
7 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 3.54 I Activiteitenbesluit.

Overtreding

Het asbest in de asbestcontainer was niet voldoende sterk verpakt, er stak asbest buiten de plastic verpakking.

Maatregel

Voldoende controle (bij de poort) uitvoeren zodat er geen onvoldoende verpakt asbest in de asbestcontainer kan geraken.

Termijn

U moet deze maatregel per direct nemen dat wil zeggen 2 dagen na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 2.2 Activiteitenbesluit.

Overtreding

Verontreinigd afvalwater afkomstig van de milieustraat dat in contact is geweest met goederen die kunnen uitlogen en lekken moet vloeistofdicht afwateren op de bedrijfsriolering. Niet aangetoond is hoe de kolken bij de milieustraat zijn aangelegd en hoe de bedrijfsriolering afwatert.

Maatregel

Aantonen hoe de kolken op de milieustraat zijn aangelegd en hoe de afwatering loopt.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 2.1 lid 2g Activiteitenbesluit (zorgplicht).

Overtreding

De opslag voor kadavers stinkt en er is vuilaanslag op de vloeren de containers te zien. De opslag wordt na lediging niet ontsmet en schoongemaakt.

Maatregel

Grondig schoonmaken en ontsmetten van de kadaverruimte.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 1 maand na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Besluit elektrische en elektronische apparatuur.

Overtreding

Het afknippen van kabels is bewerken van elektronische en elektronische apparatuur. Dit is niet toegestaan. Op de Gemeentewerf/Milieustraat stonden 15 rolcontainers gevuld met afgeknipte koper bevattende kabels opgeslagen.

Maatregel

Zorg dragen dat er geen kabels worden afgeknipt op de milieustraat van de elektrische en elektronische apparatuur.

Termijn

U moet deze maatregel per direct nemen, dat wil zeggen binnen 2 dagen na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
8 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 42 Besluit bodemkwaliteit.

Overtreding

Het toepassen van een partij grond valt onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Artikel 42 van dit Besluit geeft aan dat, door de toepasser, minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de toepassing een melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. Een melding hebben wij niet ontvangen van de ophoging los-perron milieustraat en de grondwal achter de grondopslag. U bent hiermee in overtreding. Om deze overtreding ongedaan te maken dient u alsnog een melding in te dienen van genoemde 2 toepassingen. Bij de melding moet ook de milieu hygiënische verklaring van de toegepaste partij grond worden bijgevoegd.

Maatregel

Het toezenden van een volledige melding artikel 42 Besluit bodemkwaliteit van de genoemde toegepaste grond.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Paragraaf 2.1 uit "Beschrijving acceptatie en controle ontvangen afvalstoffen milieustraat De Korte Helster 1 te Elst", behorende bij melding Activiteitenbesluit.

Overtreding

Er worden binnen de milieustraat afvalstoffen ingenomen die er niet ontvangen mogen worden.

In het document "Beschrijving acceptatie en controle ontvangen afvalstoffen milieustraat De Korte Helster 1 te Elst, pagina 3, onder 1 en 2 wordt genoemd dat de herkomst van het afval alleen huishoudens uit de gemeente Overbetuwe betreft.

In de praktijk worden er op het gedeelte van uw inrichting dat ingericht is als 'milieustraat' meerdere afvalstromen ontvangen die er niet ontvangen mogen worden. Dit betreft onder andere veegvuil en groen afval uit de openbare ruimte.

Wel staat het Activiteitenbesluit de opslag van deze afvalstoffen toe,

elders binnen de inrichting. Dit betreft de daartoe beschikbare vakken aan de zijde van de gemeentewerf.

Maatregel

Uw werkwijze met betrekking tot de acceptatie en controle van afvalstoffen dient in overeenstemming te zijn met de manier waarop deze door u beschreven zijn bij de door u gedane melding Activiteitenbesluit.

In de hoofdtekst van deze bevindingenbrief zijn twee opties gegeven voor de wijze waarop u in de toekomst uw inrichting zou kunnen indelen.

Volgens de op dit moment geldende beschrijving dient u echter de inname van afvalstoffen uit de openbare ruimte binnen het gedeelte 'Milieustraat' te beëindigen.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
9 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 10.40 lid 1 Wet milieubeheer.

Overtreding

Er zijn ontvangsten van afvalstromen gemeld die in feite niet plaats hebben gevonden. Tegelijk worden ontvangsten die wél gemeld dienen te worden, niet gemeld.

Het is niet duidelijk wat de echte herkomst is van alle afvalstoffen waarvoor u ontvangstmeldingen hebt gedaan aan het LMA. De indruk wordt gegeven dat de gemeente Overbetuwe afval ontvangt van zich zelf, met herkomst en bestemming Korte Helster 1 te Elst. Het is onduidelijk hoe de hoeveelheden van deze afvalstoffen worden bepaald, bij gebrek aan weegbrug. Dit betreft bijvoorbeeld de afvalstoffen waarvoor u het afvalstroomnummer 05Z290000105 hanteert. Dit is zeer verwarrend en moet daarom duidelijk uitgelegd en qua wijze van melden gewijzigd worden. Of, indien er geen feitelijke afvalontvangsten tegenover staan, dienen deze meldingen per direct beëindigd te worden.

De door u ontvangen meldingsplichtige afvalstoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit de openbare ruimte, worden door u niet op herkenbare wijze gemeld aan het LMA. Wel worden de hierboven beschreven onduidelijke ontvangstmeldingen gedaan.

Zonder verdere uitleg concluderen wij dat u voor de ontvangst van meldingsplichtige afvalstoffen geen ontvangstmelding doet.

Maatregel

De meldingen die geen betrekking hebben op ontvangsten van afvalstoffen dienen per direct beëindigd te worden.

Ontvangen meldingsplichtige afvalstoffen die in de huidige situatie op de milieustraat worden ingenomen, dienen te worden gewogen. Het aantal ontvangen transporten en het gewicht per transport dient maandelijks aan het LMA gemeld te worden. Hierbij dient de naamstelling van aanbieder en ontvanger duidelijk te zijn, net als de correcte aanduiding van de herkomst.

Termijn

U moet het melden van de ontvangst van afvalstoffen die u niet daadwerkelijk ontvangt per direct, dat wil zeggen 2 dagen na verzenddatum van deze brief, stopzetten.

Meldingsplichtige afvalstoffen dient u te wegen. Vanaf drie maanden na verzenddatum van deze brief dient u de ontvangst hiervan maandelijks correct te melden aan het LMA.

Datum
27 maart 2019

pagina
10 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 10.39 lid 2 Wet milieubeheer.

Overtreding

U vermeldt het woord 'Andelst' op begeleidingsdocumenten van afvalstoffen die als 'Locatie van herkomst', De Korte Helster 1, te Elst, kennen. Dit maakt het onduidelijk waar de afvalstoffen in feite worden geladen. De uitleg hiervan blijkt te zijn dat de afvalstoffen daadwerkelijk in Andelst worden geladen, maar richting de eindverwerker de officiële herkomst 'Korte Helster 1, Elst' meekrijgen.

Maatregel

U dient voorafgaande aan de afgifte de feitelijke locatie van herkomst van de afvalstoffen aan de ontvanger door te geven. De ontvanger zal dan de adresgegevens correct kunnen koppelen aan het zogenaamde Afvalstroomnummer. Op het begeleidingsdocument dient u het correcte afvalstroomnummer en het correcte adres van herkomst te vermelden.

Termijn

U moet deze maatregel nemen per direct dat wil zeggen 2 dagen na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 2.11 lid 1 Activiteitenbesluit.

Overtreding

Er worden bodembedreigende activiteiten verricht, hiervan is niet een rapport van een onderzoek van de bodemkwaliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag.

Maatregel

Op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd de bodemkwaliteit laten vaststellen.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 3.23b Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.27 lid 1 Activiteitenregeling.

Overtreding

De vloeren van de wasplaatsen zijn niet aantoonbaar vloeistofdicht.

Maatregel

Aantonen dat de vloeren vloeistofdicht zijn d.m.v. certificaat en jaarlijkse controle.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Datum
27 maart 2019

pagina
11 van 11

Zaaknummer
195272357

Wettelijk kader

Artikel 3.27 lid 1 en 3.27a lid 3 Activiteitenregeling.

Overtreding

De dimensionering van de zuiveringsvoorziening kon niet worden overlegd.

Maatregel

Aantonen wat de dimensionering van de zuiveringsvoorziening (olie en benzineafscidders) voldoende zijn voor de afvalwaterstroom.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.

Wettelijk kader

Artikel 3.22 Activiteitenbesluit.

Overtreding

Er konden geen installatieboeken van de Gasolie tank worden getoond.

Maatregel

Zorg dragen dat er een installatieboek kan worden getoond conform art 3.22 Activiteitenbesluit.

Termijn

U moet deze maatregel hebben genomen binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief.