

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland  
Gemeente Overbetuwe  
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Antwoordnummer 175  
6660 VB ELST

CLASSIFICATIE C1 - Publieke Informatie  
DATUM 25 augustus 2020  
ONZE REFERENTIE GFO-N-RE 20-1658  
BEHANDELD DOOR Löring, Bjorn  
E-MAIL ruimtelijkeplannen@tennet.eu

Gemeente Overbetuwe	
Ingek. 27 AUG 2020	
Inschrijfnr. 2017W15213	
Geocand: 2	
Zaak: 169	
Afdeling: Omg	Ovb ja/nee <input checked="" type="radio"/>

**BETREFT** zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Zonnepark A15

Geacht college,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemde ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) bij deze gebruik.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het vestigen van een zonnepark binnen de belemmerde strook van de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Dodewaard – Doetinchem tussen de masten 27 tot en met 29.

Naar aanleiding van eerder contact met de initiatiefnemer is een 'onder voorbehoud' brief aan de initiatiefnemer verstuurd met kenmerk TOE0001809.

Zoals in deze brief is aangegeven kunnen er geen rechten aan worden ontleend en zijn de genoemde voorwaarden slechts ter voorbereiding van dit project geweest. Ik wil verzoeken om, zodra het detailontwerp definitief is, de initiatiefnemer contact op te laten nemen met [toestemming@tennet.eu](mailto:toestemming@tennet.eu) om definitieve uitvoeringsvoorwaarden voor de aanleg van dit zonnepark te mogen ontvangen.

Daarnaast wil ik verzoeken om onderstaande voorwaarden in de te verlenen omgevingsvergunning op te nemen:


- Er dient vooraf toestemming voor de aanleg van dit park te worden aangevraagd via [toestemming@tennet.eu](mailto:toestemming@tennet.eu);
- Er dient te allen tijde toegang tot onze assets te worden verleend;
- Er dient een contactpersoon (+telefoonnummer) bij ons bekend te zijn in geval dat het zonnepark betreden moet worden;
- Bij werkzaamheden buiten regulier onderhoud dient binnen 24 uur medewerking te worden verleend;
- Er mogen geen transformator- of compactstations binnen de belemmerde strook worden geplaatst.

Bovenstaande voorwaarden zijn essentieel vanwege calamiteiten, bereikbaarheid 24/7, beïnvloeding en leveringszekerheid.

Mocht u verder nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze brief.

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
TenneT TSO B.V.



mr. A.H.D. (Angélique) Avink  
Manager Real Estate Management