

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Overbetuwe
Antwoordnummer 175
6660 VB ELST

Gemeente Overbetuwe	
Ingek. 26 AUG 2020	
Aanvraagnummer: 201nk15071	
Afdeling:	
Luzak: 3031	
Afdeling:	Ovb ja/nee
Tolk Wiedenhoff	

Datum 24 augustus 2020
Ons kenmerk LJV/PLA/ZW/#5757
Onderwerp Overbetuwe, zienswijze
ontwerp-omgevingsvergunning
voor het Zonnepark A15

Eigenaar Jeannette van Barreveld
Telefoonnummer 088 231 15 15
E-mail jeannette.vbarreveld@prorail.nl

Geacht College,

Financiën
Leefomgeving, Juridische
zaken en Vastgoed

De ontwerp-omgevingsvergunning voor het Zonnepark A15, welke met ingang van 30 juli tot en met 9 september 2020 ter inzage ligt, geeft ProRail aanleiding om - in formele zin - tijdig de volgende zienswijze in te brengen.

Bezoekadres
Tulpenburgh
Moreelsepark 2
3511 EP Utrecht
Nederland


Uit een risicoanalyse moet blijken dat het zonnepark c.a. geen negatief effect heeft op de hoofdspoorweginfrastructuur. Dat moet onder meer uit de vereiste EMC (elektromagnetische compatibiliteit) berekening blijken. En dan met name de weerstandsbeïnvloeding (geen aardingen/aansluitpunten in buurt van het spoor cfm RLN00398) en diverse aspecten met betrekking tot aansluiting op het hoogspanningsnet (cfm RLN00398). Ook voor de weerkaatsing van licht van zonnepanelen dient aangetoond te worden dat aanwezige seinen niet "overstraald" kunnen worden door lichtweerkaatsing door de zonnepanelen.

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht
Nederland

ProRail adviseert u om deze risico's te laten berekenen en voordat gestart wordt met de realisatie van het zonnepark ProRail te voorzien van de uitkomsten.

www.prorail.nl

Met vriendelijke groet,



drs. ing. C.M.J. (Karen) te Boome
Manager Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed