

Fractie GBO

Uw brief van 24 november 2023	Uw kenmerk	Ons kenmerk 2023-068678	Datum 12 december 2023	Verzonden d.d.
Onderwerp: Inrichting Waaldijk		Behandeld door S.J.H. Colen	Telefoonnummer 0481 362 180	Bijlage(n)

Geachte heer Schoneveld,

Op vrijdag 24 november 2023 heeft u schriftelijke vragen gesteld S- 666 (2023-067656) over de inrichting van de Gastvrije Waaldijk (GVWD). In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Is het college met ons van mening dat de snelheidsbeperkende maatregelen op de Waaldijk tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout niet afdoende zijn? Zo ja, kan het college aangeven wat hiervan de oorzaak is? Zo nee, waarom niet?

Enkele drempels zijn niet volgens de CROW normering aangelegd. De drempels op de Waaldijk bij het snelheidsregime van 30 km en 60 km dienen op basis van de CROW normering een hoogte te hebben van 8 cm. We hebben alle aangelegde drempels laten controleren met een inmeting. Uit de inmeting kwam naar voren dat 7 drempels lager zijn en niet voldoen aan de CROW normering.

2. Is het college voornemens om de heuveltjes te vervangen door echte drempels zodat de snelheid daadwerkelijk omlaag gaat? Zo ja, op welke termijn?

We hebben het waterschap en de aannemerscombinatie de Betuwse Waard aangesproken op de gemaakte fout. De aannemer zal gelijktijdig met de aanleg van het dijkvak Groenestraat – Grote Altena medio april – mei de gemaakte fout herstellen. Herstel op korte termijn is niet mogelijk, omdat in dit jaargetijde asfalt niet te verwerken is.

3. Kan het college aangeven hoeveel extra geld er met dit herstel is gemoeid?

Daar het een fout van de aannemerscombinatie betreft zijn er voor de herstelwerkzaamheden geen gemeentelijke kosten mee gemoeid.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos