

Aan de Gemeentebelangen-fractie en overige leden van de raad

Uw brief van 12 oktober 2020	Uw kenmerk S-522 Ventilatie noodlokalen (20int04554)	Ons kenmerk 20UIT22483	Datum 17 november 2020	Verzonden d.d.
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen S-522 Ventilatie noodlokalen (20int04554)		Behandeld door R. Moes	Telefoonnummer 14 0481	Bijlage(n) -

Geachte Gemeentebelangen-fractie en overige leden van de gemeenteraad,

Op 12 oktober heeft u schriftelijke vragen gesteld over de ventilatie in de noodlokalen van De Esdoorn.

1. Wordt er naast een plan van aanpak voor de school De Esdoorn, ook een plan van aanpak gemaakt voor andere scholen die gebruik maken van noodlokalen?

Antwoord:

Nee. Het beheer, onderhoud en exploitatie van de brede school (De Plataan) valt sinds 1 januari 2020 onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de gemeente. Daarom pakken wij dit op voor deze locatie.

Plan van aanpak.

Uit nader onderzoek bleek dat de leerkrachten niet bekend waren met de werking van het systeem. Er is nu een handleiding gemaakt en uitgereikt. Volgens de berekeningen van de installaties is er een overcapaciteit aan frisse lucht in de lokalen. Het onjuiste gebruik van het ventilatiesysteem i.c.m. de CO2 meters die door de school op verkeerde plek zijn aangebracht, lijken debet te zijn aan het te hoge CO2 gehalte in de klaslokalen van het noodgebouw.

Na verspreiding van de handleiding en verplaatsing van de CO2 meters worden er opnieuw CO2 metingen gedaan. Wij gaan er vanuit dat deze nieuwe meting qua luchtkwaliteit goed zijn.

2. Worden die betreffende scholen (of zij nu wel of niet recent een onderzoek hebben laten uitvoeren of nog in afwachting zijn van de resultaten) pro-actief vanuit de Gemeente benaderd?

Antwoord:

Nee. We hebben uiteraard wel contact met de scholen over dit onderwerp (ventilatie en binnenluchtkwaliteit), maar de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud. Zij volgen hierbij de landelijke richtlijnen. Vanuit het rijk is budget beschikbaar gesteld voor de ventilatie van schoolgebouwen indien die niet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen.



3. Kunt u de Raad op de hoogte houden van ontwikkelingen wat betreft de luchtkwaliteit van noodlokalen?

Antwoord:

Ja, zie vraag 1 en t.z.t. het Strategisch Huisvestingsplan met daarin het onderwerp Frisse Scholen

4. Worden noodlokalen die nog moeten worden geplaatst eerst gecontroleerd op de luchtkwaliteit?

Antwoord:

Ja, deze moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos