

---

Onderwerp	: Uitgangspuntennotitie verlichting azc-terrein Raalte	MEMO
Projectnummer	: 211x08073	
Datum	: 18 april 2016	
Van	: M. Oosting (BRO)	
Aan	: V. Breen (gemeente Raalte), W. Hendriks (COA)	BLAD 1

---

In de uitwerkingsfase (na gunning) zal een verlichtingsplan worden opgesteld waarbij de onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:

Algemeen:

- De hoeveelheid verlichting moet in voldoende mate bijdragen aan de sociale veiligheid, maar mag niet leiden tot lichtvervuiling in de omgeving.

Plaatsing, type en hoogte:

- De verlichting wordt zoveel als mogelijk op het binnenterrein tussen de gebouwen geplaatst.
- De plaatsing is gekoppeld aan de verkeersstromen en verkeerstructuur op het terrein van het AZC (met name bij verzamelplekken, ontmoetingspunten en kruispunten).
- Daar waar aanvullend extra verlichting noodzakelijk is, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid, is dit mogelijk.
- Er worden verlichtingsarmaturen toegepast die het licht naar de grond richten en eventueel instelbaar zijn op breedte van de lichtbundel en voorkomen van lichtvervuiling.
- De lichtkleur van de terreinverlichting is warmwit. De lichtkleur van de toegangsweg zal nog nader worden bepaald.
- De hoogte van lichtmasten op het terrein is maximaal 4 meter met uitzondering van de verlichting voor de sportvelden en de openbare ontsluitingsweg. Het verlichtingsniveau (hoogte masten en hoeveelheid licht) voor de sportvelden is echter lager dan bij reguliere sportaccommodaties.