



Antwoord op schriftelijke vragen van fractie PvdA over verordening Hemelwater

Datum vraag: 13 mei 2022

Indiener: Willem Heesen

Nummer: S22/128

Datum antwoord: 17 mei 2022

Aanleiding:

Vraag:

de norm gaat van 20 naar 60mm. Op basis waarvan is deze nieuwe norm vastgesteld? De (zeer extreme bui) die Limburg liet overstromen zat boven de 200mm. Is 60mm dan duurzaam naar de toekomst toe?

Antwoord:

In de Notitie 'Verhogen waterbergingsseis in de hemelwaterverordening' wordt toegelicht waarom het college een keuze maakt voor een bergingseis van 60 mm. De kern is dat we al te maken hebben met intensievere neerslag waardoor het verhogen van de waterbergingsseis dringend nodig is. Hierbij is een referentie gezocht die gehanteerd wordt door kenniscentra in Nederland. Op basis van de gehanteerde watertabel (A) is gekozen voor een eis van 60 mm omdat deze bijdraagt aan een substantiële verhoging van de eis en past binnen onze huidige ambities. De buien in Limburg waren zeer exceptioneel en waren ook in een andere omgeving/landschap dan in vergelijking met onze gemeente. Het verhogen naar een hogere eis van meer dan 60mm wordt nu nog niet noodzakelijk geacht.