

Nota van Toelichting

Registratienummer: 22.022414

Onderwerp	Uitvoeringskrediet roostergoedverwijdering awzi Lisse		
VV-vergadering	30 maart 2022	D&H-vergadering	22 maart 2022
VV-commissie	Waterveiligheid en Waterketen		
Commissiedatum	16 maart 2022		
Portefeuillehouder	Bas Knapp		

Context

Tijdens de behandeling van agendapunt 5.c 'Uitvoeringskrediet roostergoedverwijdering awzi Lisse' in de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 16 maart 2022 heeft dhr. Revet (fractie: 50PLUS) vragen gesteld betreft de genoemde redundantie. Hij gaf aan dat 100% redundantie een overkill is, gezien hij dit niet in verhouding vond staan met de investeringen die je moet doen. Dhr. Knapp heeft aangegeven hier, door middel van een nota van toelichting, nader op in te gaan.

Stuk/Pag. nummer	Toelichting
VV-besluitnota, p.2	De keuze voor redundantie is mee afgewogen in de variantenstudie. Het is een duurdere optie qua bouw, maar het draagt bij aan een meer bedrijfszeker zuiveringsproces. Indien er geen redundantie is, zijn de kosten bij calamiteiten (zeer) hoog en wordt het zuiveringsproces ernstig verstoord. Met name door vervuiling van de beluchting circuits. In dit geval worden er 2 nieuwe roosters geplaatst en is er sprake van 100% redundantie. Het alternatief zou zijn om 1 rooster te plaatsen en helemaal geen redundantie te hebben, er is geen middenweg. Namelijk, als het ene rooster uitvalt moet deze de hele aanvoer kunnen opvangen.