



De waterkeringen, het oppervlaktewater, het grondwater en de waterketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en benaderen we als één systeem.

Memo – Ter kennisname

Registratienummer:
21.002890

Aan: VV
Van: D&H
Portefeuillehouder: Thea Fierens
Onderwerp: Persleidingbreuk Hoofddorp
Datum: 19/01/2021

Waarom krijgt u deze memo

In december en januari heeft een persleidingbreuk plaatsgevonden in de omgeving van de IJweg in Hoofddorp. Beide breuken hebben we hersteld. Al heel lang treden er problemen op in deze leiding. In 2013 heeft de VV besloten om de leiding niet te vervangen, maar te accepteren dat dit gebeurt, en enkele beheermaatregelen te nemen om de kans op problemen te verkleinen. Enkele jaren geleden zagen dijkgraaf en SAD in overleg met de calamiteitenorganisatie geen reden dit besluit te herzien.

Het afgelopen jaar hebben meerdere problemen zich voorgedaan en dus ook heel recent in december en januari. Dit roept de vraag op, of we het eerdere besluit moeten herzien.

Wat is het belangrijkste

We hebben aan de fabrikant in Noorwegen en aan het Nederlandse onderzoeksinstituut KIWA gevraagd naar de leiding te kijken. Zo hopen we beter inzicht te krijgen waardoor deze leiding meerdere keren kapot is gegaan. Naar verwachting krijgen we de resultaten hiervan in de loop van het voorjaar. Tegelijk brengen we ook in beeld wat de vervanging van het betreffende deel van de leiding kost. Een eerste inschatting ligt in de orde van grootte van € 10 mln. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de kosteninschatting maken we een voorstel dat we naar verwachting medio 2021 aan het bestuur kunnen voorleggen.

Om de onrust bij de omwonenden weg te nemen organiseren we op korte termijn een (online) bijeenkomst. Hierin informeren wij de belanghebbenden over het genoemde onderzoek. Ook willen we bij hen ophalen wat er leeft en wat hun wensen zijn. Op basis van het onderzoek kunnen we een bestuursvoorstel maken met de keuze tussen vervanging en reparatie.