



Beantwoording bestuursvraag art. 45 RvO

Registratienummer:
19.101839

Onderwerp	Piekbui in Zandvoort op 1 oktober 2019
Indiener	R. Stuurman Partij AWP
Datum vraag	6 november 2019
Datum antwoord	18 december 2019
Bron	Vraag tijdens VV-commissie Voldoende Water
Portefeuillehouder	Mw. Van Steensel

Context

Tijdens de vergadering van de VV-commissie Voldoende Water van 6 november 2019 heeft de heer Stuurman van de fractie AWP een vraag gesteld over de piekbui die op 1 oktober 2019 over Zandvoort is getrokken. Zijn verzoek is om geïnformeerd te worden over de leerpunten die uit een evaluatie naar voren zijn gekomen.

Antwoord

Op 1 oktober 2019 is er een regengebied over Zandvoort getrokken (ca. 100 mm). Omdat het rioolstelsel de afvoer niet aankon, is het overtollige water volgens afspraak (*overeenkomst uit 2010 over afvalwatertransport tussen de gemeente Zandvoort en Rijnland*) geleid naar bestaande buffervijvers in de gemeente nabij het Circuit, dit om zoveel mogelijk water op straat in Zandvoort te voorkomen. Het overtollige water is vervolgens, conform afspraak (*Noodplan Buffervijvers uit 2018*) vanuit deze buffervijvers via een overstort geloosd in duinvalleien in het Kraansvlak van duinbeheerder PWN.

De betrokken partijen (gemeente Zandvoort, Spaarnelanden als uitvoerder voor de gemeente, Rijnland en duinbeheerder PWN) hebben de gebeurtenis geëvalueerd. Conclusies zijn:

- Alle gemalen van de gemeente en van Rijnland hebben naar behoren gefunctioneerd.
- De noodprocedure is onvoldoende geactualiseerd, waardoor deze onvoldoende scherp op het netvlies bij betrokken partijen stond.
- Er is geen automatische melding gegaan vanuit Rijnland dat in de eerste buffervijver een bepaald waterniveau was bereikt. Er is nu door visuele waarneming door de gemeente besloten de procedure te activeren en de schuif te openen.
- Een aantal bewoners vonden dat te traag geacteerd werd (omdat er nog geen zichtbare actie was). Op 2 oktober is gebleken dat het slot van de (gemeentelijke) rioleringspomp door enkele bewoners doorbroken is.
- Conform het Noodplan Buffervijvers wordt momenteel door Rijnland bodemonderzoek uitgevoerd in de duinvallei van PWN. Op basis van de uitkomsten zal in overleg met PWN worden bepaald welke herstelmaatregelen uitgevoerd moeten worden om het gebied in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Besloten is:

- Te bezien of gekomen kan worden tot een klimaatbestendig rioolstelsel (inclusief verminderen van verhardingen in Zandvoort).

- Dat Spaarnelanden de noodprocedure actualiseert (voor Rijnland is dit inmiddels verwerkt bij team 'Procesautomatisering Zuiveren').
- Dat de gemeente een calamiteitenprocedure maakt, inclusief de communicatie naar de bewoners.