



Beantwoording Bestuursvraag

Registratienummer:
21.008418

Onderwerp	VV-TKN-memo Actuele stand van zaken Rijnlandse awzi's
Indiener	J.H. Klok Partij ChristenUnie-SGP
Datum vraag	13 januari 2021
Datum antwoord	26 februari 2021
Bron	Commissie Waterveiligheid en Waterketen
Aan	VV
Van	D&H
Portefeuillehouder	T.O. Fierens

Context

In de rondvraag van de Commissie Waterveiligheid en Waterketen van 13 januari 2021 geeft de heer Klok aan blij te zijn met het memo d.d. 8 december 2020 over de actuele normen met betrekking tot awzi's. Een tweetal zuiveringen voldoet niet aan de normen (Haarlem-Waarderpolder en Velsen) maar Leiden Zuidwest kent een heel laag nalevingspercentage van 63%. Maar deze komt niet terug in de toelichting. CU-SGP zou die graag alsnog ontvangen.

Vraag

Waarom kent Leiden Zuidwest een heel laag nalevingspercentage van 63%?

Antwoord

In de rapportage wordt er getoetst aan normen die zijn opgenomen in het maatwerkbesluit. Deze normen zijn er voor stikstof (N), fosfaat (P), CZV, BZV en onopgeloste bestanddelen (OB). Het nalevingspercentage is het deel van het jaar dat de zuivering voldoet aan de lozingsnorm. We meten en toetsen op onze zuiveringen 36 tot 60 keer per jaar. Dit is een verplichting op grond van het maatwerkbesluit en de frequentie is afhankelijk van de grootte van de zuivering.

De normen voor CZV, BZV en OB zijn absolute grenswaarden. Overschrijding van de grenswaarde bij één bemonstering betekent dat de vergunningsvoorwaarde niet wordt nageleefd. Dit leidt tot een rode markering in de tabel. Omdat er voor CZV/BZV/OB steeds naar het afgelopen deel van het kalenderjaar wordt gekeken zal deze rode markering het verdere kalenderjaar zichtbaar blijven. Het nalevingspercentage zal afnemen naarmate er in dat kalenderjaar meer overtredingen worden geconstateerd.

De normen voor stikstof (N) en fosfaat (P) zijn voortschrijdende jaargemiddelden. Het is daarbij altijd een gemiddelde van de bemonsteringen van de afgelopen 12 maanden. Dit om seizoensinvloeden (zomer/winter) "uit te dempen". Op het moment dat er niet aan de norm wordt voldaan dan geeft dit voor stikstof (N) of fosfaat (P) of beiden een rode markering. Het nalevingspercentage zal dan ook afnemen. Op het moment dat het voortschrijdend jaargemiddelde weer onder norm komt dan wordt de markering groen.

De zuivering Leiden Zuidwest kende een laag naleefpercentage van 63% omdat deze zuivering met name in het eerste deel van 2020 op een groot aantal momenten niet voldeed aan de normen. Het voortschrijdend gemiddelde voor zowel stikstof (N) als fosfaat (P) voldeed op die momenten niet

aan de norm. Dit omdat de voorbezinktank en de sliblijn nog niet naar behoren functioneerden. Door het treffen van tijdelijke maatregelen is het zuiveringsproces onder controle gekomen. Op het moment van toetsing (30 september 2020) voldeed de awzi Leiden Zuidwest wel weer aan het voortschrijdend gemiddelde voor zowel stikstof (N) als fosfaat (P).

De wijze van rapportage van de zuiveringsresultaten zal bij de komende kwartaalrapportage worden aangepast om de leesbaarheid te vergroten.